

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor majetkový

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 26951/2021 EZAK 70/2021	Vyřizuje/telefon Bc. Nestrojilová / 564 602 417	V Jihlavě dne 15. 3. 2021
-------------------------	--	--	------------------------------

Veřejná zakázka: „SŠ PTA Jihlava - přístavba učeben Polenská“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1

V části 01_01 – Architektonicko-stavební řešení jsou uvedeny položky č. 225 a 226 (viz. níže), kde montážní položka (č. 225) specifikuje montáž pouze jedné vrstvy izolace a k ní související položka dodávky (č. 226) pak specifikuje materiál včetně prořezu také pro jednu vrstvu tl. 50 mm.

225	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	96,640		0,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	VV		č116					
	VV		49,81		49,810			
	VV		č117					
	VV		46,83		46,830			
	VV		Součet		96,640			
226	M	63150970A	izolace panel (ref. Extra Bass) tl.50mm	m2	101,472		0,00	
	VV		96,64*1,05		101,472			
	VV		Součet		101,472			

V samotné projektové dokumentaci (Příloha č. 1 – Skladba konstrukcí) – viz. níže, je však uvedeno, že akustický panel (absorber) bude v celé ploše uložen ve dvou vrstvách t. 50 mm (celkově tedy 100 mm).

P.1 – Minerální kazetový akustický podhled

- podhled bez požadavku na požární odolnost
- v části, kde bude osazena VZT jednotka nad podhledem bude rošt podhledu proveden jako demontovatelný v celé ploše VZT jednotky, tak aby bylo umožněno otevření dvířek VZT jednotky
- místnosti č. 1.16 a 1.17

Železobetonová nosná stropní konstrukce – prefabrikované panely

- viz Konstrukční část PD

200 mm

Vzduchová mezera pro vedení vnitřních instalací

- voda, rozvody UT, kabelové vedení EI a SLP

~ 600 mm

Minerální akustický rastrový podhled:

- rastr 600x600mm

(hlavní profily a=1200mm max. vzdálenost od stěny 600mm, vedlejší profily a=600mm, stavitelné závěsy a=1200mm max. vzdálenost od stěny 600mm + klipové závěsy)

- tloušťka panelu 20 mm
- polozapuštěná hrana (typ E)
- panely ze skelných vláken vysoké hustoty na bázi 3RD technologie
- panely podhledu budou zavěšeny pomocí systémového křížového roštu kotveného do stropní konstrukce
- instalační diagram M316EB
- panely budou provedeny v kombinaci – vysoko pohltivé AP1 (panely Alpha) + nízko pohltivé, odrazivé AP2 (panely Gamma) – dle výkresové části PD
- požární bezpečnost: dle standardu EN 13501-1 - A2-s1,d0
- jádro ze skelné vlny klasifikováno dle EN ISO 1182 jako nehořlavé (např. Ecophon Master Rigid A)

Na akustickém podhledu bude v celé ploše uložen akustický panel (absorber) ve dvou vrstvách tl. 50 mm (celková tl. 100 mm) z minerální vaty v PE folii (např. Ecophon – Xbass)

-

Nosný rastr i minerální kazety budou provedeny v bílé barvě -

-

Prosíme tedy o upřesnění a objasnění specifikace položek, popř. opravu výměr.

Reakce zadavatele:

Ve výkazu výměr byl uveden chybný vzorec pro výpočet množství těchto položek = nesoulad se skladbou v projektové dokumentaci. Chyba byla opravena.

Do elektronického nástroje E-ZAK byl do sekce Zadávací dokumentace vložen soubor „Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 25. 3. 2021“.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky, neboť aktualizovaný soubor plně nahrazuje původní soupis prací, dodávek a služeb a pro dodavatele je jeho použití při ocenění nabídky závazné.

Vzhledem k tomu, že zadavatel touto informací nemění zadávací dokumentaci, pouze odstranil nesoulad v projektové dokumentaci, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Tato informace k zadávací dokumentaci se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
Vedoucí odboru majetkového