

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 28358/2021

Vyřizuje/telefon
J. Mikésková/kl. 415

V Jihlavě dne
30. 3. 2021

Veřejná zakázka: „**Nemocnice Jihlava – rekonstrukce tepelných zdrojů**“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 6

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Prosíme u upřesnění způsobu prokázání hodnot emisních limitů. V ODBORNÉM POSUDKU zpracovaném v srpnu 2020 se emisní limity posuzují podle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. – podmínky provozu pro ostatní stacionární zdroje část II. V Příloze č. 1 - vytápění je uvedena norma EN 15502 a GCV. Dále pak jsou v posudku uvedeny maximální limity pro stacionární zdroje emisí 1 - 5 MW NOx 100 [mg.m-3] a CO 50 [mg.m-3], v příloze č. 1 - vytápění jsou uvedeny hodnoty a jednotky jiné, matoucí např.: NOx max. 60mg/kWh a dále v textu NOx 45mg/kWh. Prosíme o potvrzení domněnky, že emisní limity budou stanovovány a prokazovány dle platné legislativy ČR, tj. dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb., a jejich novelizací. A dále žádáme o potvrzení, že maximální hodnota NOx a CO nepřesáhne legislativou stanovené limity.

Reakce zadavatele:

Ano, emisní limity budou stanovovány a prokazovány dle platné legislativy ČR, tj. dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb., a jejich novelizací. Důležitým dokumentem pro splnění požadavků je ODBORNÝ POSUDEK ve smyslu požadavků zákona č. 201/2012 Sb. a vyhlášky č. 415/2012 Sb. přílohy č. 13, který je součástí PD. Hodnoty NO_x a CO nesmí přesáhnout legislativou stanové limity.

Dotaz č. 2:

Prosíme o vysvětlení hodnoty u Měřičů tepla, 2sekundový interval integrace. U standardního M-Bus protokolu odečet po 15 minutách, sw lze nastavit rychlý M-Bus, kdy je aktualizace po 4 sec. Při napájení z baterie je vzorkování teplot po 30 sec, v případě napájení ze zdroje 230 V je vzorkovací perioda 4 sec.

Dále pak není jasné, jestli jde o měřiče s napájením 230 V nebo bateriovým.

Reakce zadavatele:

V PD uvažováno s bateriovým systémem. Lze uvažovat se standardním M-Bus protokolem - odečet po 15 minutách.

Dotaz č. 3:

V následujících položkách vidíme nesoulad a prosíme o upřesnění:

233	K	734109116	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 80	soubor	3,000
PP		Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 6 DN 80			
234	M	551vp2	<i>Mechanický magnetický filtr, DN80, 16 bar, vnitřní závit</i>	kus	3,000
235	K	734109117	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 100	soubor	3,000
PP		Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 6 DN 100			
236	M	551vp3	<i>Mechanický magnetický filtr, DN100, 16 bar, vnitřní závit</i>	kus	3,000

Platí montáž přírubové armatury, nebo máme dodat přírubový filtr?

Dále pak pro dimenzi větší jak DN 50 z technického i ekonomického pohledu by vhodnější použít armatury přírubové s podobnou konstrukcí.

Reakce zadavatele:

V PD bylo v tomto případě uvažováno s magnetickými filtry určených pro vertikální instalace – ty mají pro dimenze DN80 a DN100 závitové připojení – viz. foto a technický list č.6.

Pokud dodržíte technické parametry filtrů, můžete využít i standardní přírubové připojení.



Vzhledem k tomu, že tato informace nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí odboru majetkového
Krajský úřad Kraje Vysočina