

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 17.9.2019  
NAŠE ZN.: ODKS 65471/19 - SPIS 473/2019/PJ

RYBÁK - projektování staveb, spol. s r.o.

VYŘÍZUJE: Ing. Jarmila Prokešová  
TELEFON: 568 896 269  
E-MAIL: jarmila.prokesova@trebic.cz

Havlíčková 139/25A  
602 00 BRNO

DATUM: 16.10.2019

## Stanovisko

**Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb**, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) obdržel dne 17.9.2019 žádost společnosti RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o, Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČ: 25325680 o stanovisko k PD pro společné územní a stavební řízení stavby: „ II/401 Lipník – propustek ev.č. 401-014P.

K Vaší žádosti uvádíme následující: se záměrem stavby souhlasíme

## Odůvodnění:

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb posoudil předloženou projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby: „ II/401 Lipník – propustek ev.č. 401-014P zpracovanou společností RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o, Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČ: 25325680, datum: 6/2019 z hlediska zákona o pozemních komunikacích.

Tato dokumentace v rámci stavebního objektu SO 101 řeší rekonstrukci úseku silnice II/401 v km 9,366 – 9,662 mezi Dolními Vilémovicemi a Lipníkem. Projekt počítá s novou konstrukcí vozovky na kategorii S 6,5/50 vč. rozšíření ve směrových obloucích. V řešeném úseku jsou v km 0,114 a 0,205 se nacházejí dva nefunkční propustky. V km 0,114 bude vystavěn nový přesýpaný propustek se šikmými čely na místě původního. Otvor bude tvořit korugovaná trouba DN 600, podélný sklon propustku 2,4%, dno na výtoku i na vtoku je navrženo z lomového kamene do bet. lože. V km 0,205 bude vystavěn nový přesýpaný propustek se šikmými čely na místě původního. Otvor bude tvořit korugovaná trouba DN 1200, podélný sklon propustku 1,7%, dno na výtoku i na vtoku je navrženo z lomového kamene do bet. lože.

Správní orgán vyhodnotil, že navrhované řešení je v souladu s požadavky zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a proto vyslovil souhlas.

## Upozorňujeme:

1. Na MěÚ Třebíč, odboru dopravy a komunálních služeb lze podat žádost o stavební povolení nebo o společné povolení na stavbu komunikací.

/2

Úřední hodiny  
Po 08:00 – 17:00 hod.  
Út 08:00 – 14:00 hod.  
St 08:00 – 17:00 hod.  
Čt 08:00 – 14:00 hod.  
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:  
Komerční banka, a. s., Třebíč  
Č. ú.: 329711/0100  
IČ: 00290629  
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100  
epodatelna@trebic.cz  
www.trebic.cz  
ID datové schránky: 6pub8mc

- V případě podání žádosti o stavební povolení doložte náležitosti dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon).
- V případě podání žádosti o společné územní a stavební povolení doložte náležitosti dle § 94i stavebního zákona.

„otisk razítka“

**Ing. Jarmila Prokešová**

úředník odboru dopravy a komunálních služeb

Obdrží

Datová schránka:

RYBÁK - projektování staveb, spol. s r.o., Havlíčkova č.p. 139/25A, 602 00 Brno 2, DS: PO,  
ne2yj6f