



Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor dopravy

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

ID datové schránky: yptb58f

Naše č.j.: MSNS/16920/2020/OD-41Vy-Ko

Světlá nad Sázavou dne: 14.10. 2020

Vyřizuje: Kovandová Věra

Telefon: 569 496 635

E-mail: posta@svetlans.cz

IS engineering s.r.o.

8. března 4812/2a

586 01 Jihlava

Závazné stanovisko

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pozemních komunikacích) v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v návaznosti na § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává dle § 44 odst. 1 závazné stanovisko pro stavbu:

Název stavby: **II/150 Ledec nad Sázavou, zkapacitnění komunikace – úprava odvodnění**

Druh stavby: stavební úprava

Místo stavby: k.ú. Ledec nad Sázavou

Investor stavby: KSÚSV p.o.

Druh dokumentace: společné povolení DUR + DSP

Navrhovaná stavba řeší úpravu a zlepšení odtokových poměrů dešťových vod již zrealizované stavby „II/150 Ledec nad Sázavou, zkapacitnění komunikace“. Předmětem PD jsou stavební úpravy úseku silnice II/150 v km cca 59 v Ledci nad Sázavou, které řeší úpravu odvodnění předmětného úseku silnice tak, aby bylo v případě přívalových dešťů zabráněno sousední nemovitosti č.p. 314 (penzion Markéta), Ledec nad Sázavou a p.č. st. 352. Cílem úprav je zlepšení odtokových poměrů dešťových vod v daném území, následujícími opatřeními:

- Bude prodloužena trasa betonových žlabovek podél penzionu Markéta
- Přes vjezd k penzionu Markéta bude navržen žlab ze žulových kostek napojený na betonové žlabovky
- Podél komunikace okolo zmíněného penzionu bude osazena zvýšená silniční obruba (+17 cm)
- uliční vpust' bude nahrazena liniovým žlabem
- bude upravena mříž HV 131 (z původní PD „II/150 Ledec nad Sázavou, zkapacitnění komunikace“)

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, se stavbou dle předložené dokumentace pro vydání společného povolení na stavbu „II/150 Ledec nad Sázavou, zkapacitnění komunikace – úprava odvodnění“ **souhlasí za splnění podmínek:**

1. Zhotovitel stavby je povinen požádat MěÚ Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, o povolení ke zvláštnímu užívání silnice 30 dnů před zahájením stavebních prací, k



žádosti je nutno doložit kladné stanovisko Policie ČR, DI Havlíčkův Brod a souhlas správce komunikace.

2. Mají-li být navržena opatření účinná, je nutné zajistit pravidelnou údržbu a čištění uličních vpustí v daném úseku komunikace.

Jestliže dojde k zásadní změně v předložené projektové dokumentaci pro společné povolení, je nutné Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, požádat o vydání nového stanoviska.

Odůvodnění

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, obdržel dne 07.10. 2020 žádost od společnosti IS engineering s.r.o., IČ: 25975609, 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava, o vyjádření pro společné povolení na stavbu: „II/150 Ledec nad Sázavou, zkapacitnění komunikace – úprava odvodnění“.

Stavební záměr: Navrhovaná stavba řeší úpravu a zlepšení odtokových poměrů dešťových vod již zrealizované stavby „II/150 Ledec nad Sázavou, zkapacitnění komunikace“. Předmětem PD jsou stavební úpravy úseku silnice II/150 v km cca 59 v Ledči nad Sázavou, které řeší úpravu odvodnění předmětného úseku silnice tak, aby bylo v případě přívalových dešťů zabráněno sousední nemovitosti č.p. 314 (penzion Markéta), Ledec nad Sázavou a p.č. st. 352. Cílem úprav je zlepšení odtokových poměrů dešťových vod v daném území.

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, posoudil projektovou dokumentaci, konstatuje, že souhlasí s předmětnou akcí s výše uvedenými podmínkami. Proto Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy, vydává toto závazné stanovisko ve formě souhlasu.

Poučení

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání, opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 5, 6 správního řádu.

Světlá nad Sázavou dne 14.10. 2020

Ing.Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy

Obdrží:
IS engineering s.r.o., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava