

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P21V00000096
Datum zahájení zadávacího řízení:	1. 4. 2021
Zadavatel	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57 58601 Jihlava
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:	Mgr. Vítězslav Schrek, hejtmán RNDr. Jan Břížďala, radní pro oblast školství, mládeže a sportu
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace Ing. Robert Páleník, tel. +420732679907, palenik@pkvysocina.cz

Kraj Vysočina jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 22. 4. 2021 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace, a v souladu se zákonem a čl. 13 Výzvy k podání nabídek uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele č. 1:

Dotaz č. 1:

V pokynech pro práci se soupisem prací, jenž je součástí výkazu výměr k ocenění této zakázky se v bodě 9) uvádí: *Položky vycházejí z cenové soustavy RTS. Rozsah těchto položek je dopřesněn textem a těmito podmínkami rozšířen nad rámec specifikace cenové soustavy RTS.* Domníváme se, že jestliže zadavatel, použije kód položky podle cenové soustavy RTS, odkazuje tím na všechny parametry soustavy, tj. na všechny ostatní informace k položce, které jsou obsahem cenové soustavy. Jestliže zadavatel nějakou informaci o konkrétní položce stavebních prací, proti informaci z cenové soustavy změní, pak se již nejedná o položku cenové soustavy, ale o položku vlastní.

Zadavatel uvádí ve výše citovaném bodu 9), že položky vycházejí z cenové soustavy RTS. Dle §6 vyhlášky č. 169/2016 Sb., položka soupisu prací je začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu nebo provoznímu souboru nebo ostatním a vedlejším nákladům a obsahuje:

- pořadové číslo položky;
- označení cenové soustavy podle §11;
- kód položky podle cenové soustavy podle §11;
- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu stavebních prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky;
- měrnou jednotku;
- množství;
- výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství položky soupisu prací potřebný.

Dovolujeme si požádat o identifikaci položek vlastních či upravených a doplnění označení cenové soustavy u jednotlivých položek, viz příklad.

PŘÍKLAD:

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		centrální část :						
		51,40+22,70+2,80+15,30+18,50+2,10+3,20+1,00		117,00000				
116	713191221R00	izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	505,40000		0,00	800-713	RTS 211/I
		Skladba P01 :						
		dilatační pásek :						
		pavilon 1 :						
		51,60+14,20+24,10+10,00+9,60		109,50000				
		pavilon 2 :						
		48,90+16,80+24,10+10,00+9,60+10,90		120,30000				
		pavilon 3 :						
		41,10+16,80+24,10+10,00+10,80+16,30+12,30		131,40000				
		centrální část :						
		61,60+19,30+7,50+15,40+21,10+6,00+9,30+4,00		144,20000				
117	713-001	D+M vysokopevnostní tepelná izolace, pro uložení HS portálů	m	37,40000		0,00		Vlastní
		Hranol pevnostní třídy CF100 :						
		(pevnost v tlaku při trvalém zatížení 0,56 MPa, odpovídá zatížení cca 560 kg/dm2) :						
		Součinitel tepelné vodivosti 0,0387 W/(mK) :						
		pro přerušení tepelných mostů u zatěžovaných konstrukcí :						
		izolační podložky, izolační rámečky, podkladní profily pod dřevěná a dřevohliníková okna :						
		řez D-D_poznámka 2 :						
		11*2,40+2*3,60+1,80+2*1,00		37,40000				
118	283754908R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 4,103 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	32,55000		0,00	SPCM	RTS 211/I
		Skladba S04 :						
		tepelná izolace XPS tl.160 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		12,40*2,50		31,00000				
		Konec provozního součtu						
		31,00*1,05		32,55000				
119	2837576R AD	deska izolační EPS 150; nárovy nakretvan; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti	m3	102,32500		0,00	SPCM	RTS 211/I

Odpověď zadavatele č. 1:

Pro sestavení soupisu prací nebyla použita cenová soustava dle §11 vyhl. 169/2016 Sb.

V pokynech pro práci s výkazem výměr je v bodě 9 uvedeno:

9) Položky vycházejí z cenové soustavy RTS. Rozsah těchto položek je dopřesněn textem a těmito podmínkami rozšířen nad rámec specifikace cenové soustavy RTS.

Z výše uvedeného je patrné, že u soupisu prací není použit odkaz na cenovou soustavu podle §11 vyhl.169/2016 Sb., ale o informaci, že užití položky ze soustavy RTS pouze vycházejí pro jednoznačný popis a pochopení obsahu prací položky.

V soupisu prací není v souladu s vyhl. 169/2016 Sb. nikde uveden odkaz na cenovou soustavu, (viz ustanovení §6 odst. b) označení cenové soustavy podle § 11, pokud je použita).

Navíc dle §5 bod (6) vyhl.169/2016 Sb. položky v jednom dílčím soupisu prací mohou odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. (S požadavkem zaslaný příklad tuto podmínku nesplňuje).

Zadavatel stanovil technické podmínky v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona v podrobnostech nezbytných pro podání nabídky.

Dotaz č. 2:

Výkaz výměr k ocenění obsahuje část slaboproud PZTS a EVS. V této části jednotlivé položky obsahují přesné obchodní názvy a typové označení výrobků.

Přestože se jedná o VZ, požaduje zadavatel nacenit tyto konkrétní výrobky od zadaného výrobce? Pokud ne, dovolíme si požádat o uvedení technické specifikace do jednotlivých položek.

Odpověď zadavatele č. 2:

Soupis prací je sestaven dle projektové dokumentace PZTS a EVS, specifikace těchto zařízení musí být navržena pro požadavky uživatele vždy v jednom konkrétním systému, tj. každý výrobce užívá jiná řešení dle svých výrobků a nelze jej proto pro ocenění obecně konfigurovat. Projekt PZTS a EVS ve standardu prováděcího projektu nelze shodně zpracovat pro všechny výrobce.

V projektu je jako příklad požadovaného standardu uvedena ústředna Jablotron řady 100. Podrobná specifikace parametrů viz TZ projektu a případně stránky výrobce www.jablotron.com.

Zadavatel při stanovení technických podmínek ve zjednodušením podlimitní řízení postupoval podle § 53 odst. 4 zákona v návaznosti na § 36 odst. 1 a 3 zákona, v rámci základních zásad dle § 6 odst. 2 zákona, a to obdobně dle § 89 odst. 6 zákona.

Kraj Vysočina jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto ze svého vlastního podnětu, tj. bez předchozí žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, doplňuje a mění zadávací podmínky v následujícím.

1. Zadavatel poskytuje opravený soupis prací s výkazem výměr – odstraněny obchodní názvy ve stavební části, vyplněny hodnoty % u přesunů hmot dle hodnot v soupisu prací.
2. V článku 17 výzvy se odstraňuje text písm. c).
3. V článku 17 výzvy, písm. b) se doplňuje text „Od 1.6.2021 se postupuje dle účinné právní úpravy předmětného ustanovení“.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah opravy soupisu prací zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **12. 5. 2021 v 10:00 hod.**

Toto vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html, a na konkrétní adrese týkající se veřejné zakázky: <https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00008821>.

V Jihlavě dne 27. 4. 2021

.....
Ing. Ondřej Králík

vedoucí Odboru školství mládeže a sportu

podepsáno elektronicky

Přílohy:

- opravený soupis prací s výkazem výměr (.xls, .xml)
- opravený text výzvy – v revizi změn