

MIDAKON, s. r. o.
Na návsi 18/4
620 00 BRNO

Váš dopis č. j.
Číslo jednací ZR/5295/2020-Še
Vyřizuje Šemrinc Jiří
Tel. +420 566 651 146
Žďár nad Sázavou 15. 12. 2020

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na akci: „III/3793 Březské – most ev. č. 3793-2“, k. ú. Březské

Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Předložená projektová dokumentace zpracovaná společností MIDAKON s.r.o. zakázkové číslo -- (datum 12/2020) řeší tyto stavební objekty:

- Objekt SO 001 – Demolice stávajícího mostu ev.č. 3793-2 – objekt obsahuje kompletní asanaci stávajícího mostu
- Objekt SO 181 – DIO
- Objekt SO 201 – Most ev.č. 3793-2 – objekt obsahuje vybudování nového mostu

(dále jen stavba).

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

Dle předloženého technického řešení je stavba (jedná se o navrženou kamennou zídku) umístěna mimo jiné i v ochranném pásmu stávajícího vodovodu (PVC 90) v majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko (dále jen SVK Žďársko) a ve správě VAS.

Dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění je ochranné pásmo vodovodu ve správě VAS 1,5 m od vnějšího líce potrubí vodovodu na obě strany.

K udělení souhlasu k pracím v ochranném pásmu vodovodu ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) § 23, odst. (5) v platném znění je příslušný vlastník vodovodu – SVK Žďársko.

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení VAS

souhlasí za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek VAS k realizaci stavby.

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení: 1806751/0100
Telefon: +420 566 651 111, e-mail: divize@vaszr.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

2. Vyjádření k realizaci stavby „III/3793 Březské – most ev. č. 3793-2“

2.1. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy vodovodu ve správě VAS.

Vytyčení vodovodu ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS (telefon: 566 651 159, 724 102 777).

Za případné vytyčení vodovodních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod, neprokáže-li se opak.

V místech, kde bude navržená stavba umístěna v ochranném pásmu stávajícího vodovodu ve správě VAS požaduje VAS přesnost stávajícího vodovodu ve správě VAS určit zemními sondami na náklady výše uvedeného investora a to za přítomnosti níže uvedeného odpovědného pracovníka VAS (viz. níže bod č. 2.1.4.).

2.2. V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo:

☐ vodovodu ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 m

V rámci stavby musí investor učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu ve správě VAS.

VAS souhlasí s umístěním navržené stavby opěrné zídky v ochranném pásmu stávajícího vodovodu ve správě VAS za těchto podmínek:

- vytyčení vodovodu bude provedeno zemní sondou na náklady výše uvedeného investora,
- minimální vzdálenost vnějšího líce základové konstrukce opěrné zídky požaduje VAS minimálně 0,4 m od vnějšího líce sondou vytyčeného potrubí vodovodu ve správě VAS,
- založení stavby opěrné zídky požaduje VAS provést pod úroveň uložení potrubí vodovodu ve správě VAS a to tak, aby při opravách a rekonstrukcích vodovodu nedošlo k jejímu poškození.

VAS dále upozorňuje, že při výstavbě nové zídky v místě původní zídky požaduje VAS v místě křížení základové konstrukce se stávající chráničkou vodovodu vynechat prostup (min. vzdálenost dna, stěn, stropu od líce potrubí vodovodu požaduje VAS 0,15 m).

VAS požaduje, aby ke kontrole provedení prací v ochranném pásmu stávajícího vodovodu byl vždy před zásypem přizván odpovědný pracovník VAS, mistr provozu VaK Velká Bíteš, p. Komínek.

2.3. Případné křížení inženýrských sítí s vodovodem ve správě VAS musí být pod úhlem v rozmezí 90 - 60° při respektování minimální svislé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Zemní kabelové rozvody musí být uloženy do chráničky.

2.4. V zájmovém území stavby nesmí být po ukončení stavby v ochranném pásmu vodovodu ve správě VAS provedeny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu v rozporu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (5), písmeno d) v platném znění, v rozporu s ČSN 75 5401, s ČSN 75 5411 a s ČSN 73 6005. Poklopy ovládacích prvků vodovodu ve správě VAS (*hydranty, šoupata, uzávěry vodovodních přípojek*) musí být osazeny do případné nové nivelety upraveného terénu v okolí stavby a musí být trvale volně přístupné.

2.5. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

☐ vodovod ve správě VAS - mistra provozu VaK Velká Bíteš, p. Komínka (tel. 566 531 303, 602 171 507).

O vlastní kontrole musí být sepsán zápis – **příloha č. 1.1.**

2.6. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „III/3793 Březské – most ev. č. 3793-2“ hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou „III/3793 Březské – most ev. č. 3793-2“ hradí dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění investor.

2.7. Kladné stanovisko VAS pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení dokladu uvedeného v bodě 2.5. a dále po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby.

Doklady uvedené v bodě č. 2.7. prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení (s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění a o provedení stavby) na stavbu „III/3793 Březské – most ev. č. 3793-2“ VAS

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

s ohledem na to, že stavba zasahuje do ochranného pásma vodovodu v majetku SVK Žďársko, je možno vydat požadované rozhodnutí jen na základě písemného souhlasu vlastníka tohoto vodovodu ve smyslu § 23 odst. (5) zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění. Kontaktní osoba z SVK Žďársko - p. Vojta – telefon: 777 615 211, e-mail: vojta@svkzdarsko.cz.

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bude dále obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Příloha

Příloha k bodu vyjádření č. 2.5.

Na vědomí

SVK Žďársko – p. Vojta + podklady zaslány na e-mail 11. 12. 2020

VAS, provoz VaK Velká Bíteš + podklady v SW EVK

VAS, TÚ – Ing. Šemrinc a p. Nekuža + podklady zaslány na e-mail 11. 12. 2020

Příloha č. 1.1.

Zápis o dodržení ochranného pásma vodovodu ve správě VAS dle podmínek zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění

Název stavby
Investor stavebních prací
Obec
Ulice
Č. p.
P. č.
Stavební práce realizoval

1. Provedení podle schváleného projektu:

☐ ANO

☐ NE

Změny: -

-

-

2. Zjištěné závady:

-
-
-
-
-
-
-

3. Termín odstranění závad:

Datum	
-------	--

.....
Za investora – jméno, podpis

.....
Za VAS – jméno, podpis

4. Odstranění závad dle bodu 2:

Datum	
-------	--

.....
Za VAS – jméno, podpis

