

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 43831/2021	Vyřizuje/telefon J. Mikéšková/kl. 415	V Jihlavě dne 20. 5. 2021
-------------------------	----------------------------------	--	------------------------------

Veřejná zakázka: „**Nemocnice Jihlava – rekonstrukce tepelných zdrojů**“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 10

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje z vlastního podnětu následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr je uvedeno, že klempířské konstrukce budou pozinkované s povrchovou úpravou. Tabulka PSV uvádí, že plech bude poplastovaný. Ve výkazu výměr jsou ale uvedeny u nátěrů ještě dvě položky pro nátěr klempířských konstrukcí. Zadání se nám zdá překombinované a prosíme o jednoznačné stanovení, co tedy platí?

Reakce zadavatele:

Nově prováděné klempířské konstrukce budou zhotoveny z poplastovaného plechu dle Tabulek PSV. Ve výkazu výměr je uvedeno "Pz plech s povrchovou úpravou" čímž se rozumí s poplastováním.

Nátěry klempířských konstrukcí jsou uvažovány na stávající ponechávané klempířské konstrukce (především na střeše objektu).

Dotaz č. 2:

Spadá do majetku zadavatele i demontované VZT potrubí a stávající demontovaná komínová tělesa?

Reakce zadavatele:

Z demontovaného kovového odpadu zůstává v majetku zadavatele pouze odpad tvoření kotli a KGJ. Demontované VZT potrubí a stávající demontovaná komínová tělesa spadá do ostatního kovového odpadu = po demontáži se stává majetkem zhotovitele s jeho povinností jej zlikvidovat dle platných předpisů.

Dotaz č. 3:

Do realizace spadá i demontáž a zpětná montáž úpravny vody - je možné toto zařízení uskladnit někde v nemocničním zařízení, příp. v garáži?

Reakce zadavatele:

Uživatel areálu poskytne zhotoviteli prostor pro uložení dočasně demontované úpravy vody.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu 014A jsou uvedeny v oddíle OST hodinové sazby. Nechápeme položku 316 - Výstupní revize - 48 hodin. Domníváme se, že by mělo jít spíše o textový materiál, než o hodiny specializovaného pracovníka. Dále se nám zdá značně přemrštěná pol. 319, kdy máme zaškolovat obsluhu 56 hodin?

Reakce zadavatele:

Položka 316 - Výstupní revize: uvedených 48 hodin umožňuje zhotoviteli ocenit činnost pracovníka, který revizi provádí, vydává a kompletuje.

Položka 319 - Zaškolení obsluhy: Vzhledem k tomu, že školení pracovníků obsluhy bude probíhat na základě dohody s uživatelem, a s ohledem na řešený typ zařízení, považuje zadavatel množství hodin za odpovídající.

Vzhledem k tomu, že tato informace nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí odboru majetkového