



LEGENDA SVÍTIDEL

N1	Nouz.svítilno přisaz., optika chodby, 1W LED 120lm IP41 1h, svítící při výp., bílé
N2	Nouz.svítilno přisaz., optika univerz., 1W LED 130lm IP41 1h, svítící při výp., bílé
A1	Nástěnné LED svítidlo, 1300lm, 3000K, IP41, životnost min.30000hod, ø300mm

LEGENDA POUŽITÉHO ZNAČENÍ

	Stávající rozvaděč NN		Vysekání rýh cihla, hloubky přes 5 do 7 cm a šířky do 5 cm
	Stávající svítidlo		Vysekání rýh cihla hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 5 do 7 cm
	Stávající svítidlo kombinované svítidlo s NO		Vysekání rýh ve střepech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm
	Nové nouzové svítidlo		Uložení kabelu na příchytkách se stahovacím páskem
	Nové nástěnné svítidlo		Uložení vedení do stávajícího kabelového žlabu

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZVODY MUSÍ BÝT V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI NORMAMI ČSN A VYHL. Č. 23/2008 SB. O TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEB. ROVNĚŽ MUSÍ BÝT SPLNĚNY ZÁSADY VÝROBCE ZAŘÍZENÍ.
- KABELY, ULOŽENÉ POD OMÍTKU MUSÍ BÝT PŘEKRYTY MALTOVOU VRSTVOU MIN. 1cm.
- JE NUTNÉ ZAJISTIT Odstup min.6cm při souběhu do 5m a 20cm při souběhu nad 5m mezi silnoproudými a slaboproudými trasami dle ČSN 33 2000–5–52 ed.2 NA.4.5.10.7.
- PODRUŽNÉ ROZVADĚČE NA NECHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH CESTÁCH NUTNO PŘEKRÝT DOLŇKOVÝM RÁMEM S S POŽÁRNÍ ODLNOSTÍ ALESPŮŇ EW 15 DP1.
- PODRUŽNÉ ROZVADĚČE NA NECHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH CESTÁCH NUTNO PŘEKRÝT DOLŇKOVÝM RÁMEM S S POŽÁRNÍ ODLNOSTÍ ALESPŮŇ EI 30 DP1 (TE < 3,0 min.).
- NA CHRÁNĚNÝCH I NECHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH CESTÁCH DOPLNIT NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, PŘÍSLUŠNÉ ROZVADĚČE DOPLNIT JISTIČOCHRÁNIČI PRO NO

		ELMI SYSTEM, s.r.o. HROTOVICKÁ 190, 674 01 TŘEBÍČ TEL. 568 820 111, elmisystem@elmisystem.cz		PARÉ:	
INVESTOR:		VYPRACOVAL:		ODP.PROJ.PROFESE:	
KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 57 587 33, JIHLAVA		MARTIN ŠPAČEK			
		HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY:			
		ING.FRANTIŠEK ŽÁK			
AKCE:		VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč PBŘ areálu		FORMAT:	2 A4
ČÁST:		SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		DATUM:	2/2021
PROFESE:		ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE		STUPEŇ PD:	DPS
				MĚŘÍTKO:	1:75
				ZAK.ČÍSLO:	18174
				Č.VÝKRESU	
				D.1.4.2 – 11	