

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor majetkový

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 50210/2021

Vyřizuje/telefon
I. Nestrojilová/ 564 602 417

V Jihlavě dne
11. 6. 2021

Veřejná zakázka: „**Gymnázium Třebíč – Rekonstrukce původní přístavby**“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1

Žádáme Vás tímto o dodatečné informace:

1) Eletro slaboproud - U systémů Jednotného času, Rozhlasu, Docházkového a přístupového systému a EZS se jedná o rozšíření s nutností kompatibility se stávajícím systémem. Nepodařilo se nám v projektové dokumentaci dohledat, o jaké systémy se jedná. Prosím tedy, zda by bylo možné upřesnění stávajících systémů?

Reakce zadavatele:

V budově Gymnázia Třebíč jsou instalované následující slaboproudé systémy:

EZS: Paradox Digiplex EVO

Docházkový a přístupový systém: Z-WARE

Jednotný čas: Svoboda-elektro Brno, typ použitých hodin v budově: PH KV30+ U=24V

Rozhlas: ústředna rozhlasu BOSCH Plena Systém Pre-amplifier, typ LBB 1925/10

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením nedochází ke změně (úpravě) zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 9. zadávacích podmínek neprodlužuje.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového