

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 57706/2021

Vyřizuje/telefon
Ing. Markéta Navrátilová / 564 602 378

Datum
8. 7. 2021

Veřejná zakázka: **II/128, II/150 Lukavec – hr. kraje**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení a změny zadávací dokumentace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1

Dobrý den,

chtěli bychom vznést tyto dotazy k předmětné veřejné zakázce:

Dotaz č. 1 k Objektu 102.2.1 polč.31 Stěny protihlukové z dílců žel.bet ...kpl 1 tato položka není jasně specifikovaná, chybí PD, chybí položkový výkaz výměr jinými slovy chybí přesné zadání.

Reakce zadavatele:

U položky „STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH kpl 1,00“, obsažené ve stavebním objektu 102.2.1, se jedná o montáž, demontáž a pronájem „mobilní protihlukové stěny“ před objekty č.p. 45 a 46, kde je umístěna mobilní PHS 23*3=69 m². Takto je položka popsána v soupisu prací.

Další specifikace je uvedena v technické zprávě SO 102.2.1, a to následovně:

„Během stavebních prací v obci Čáslavsko bude před objekty č.p. 45 a 46 v souladu se závěry hlukové studie umístěna mobilní PHS. Stěna bude železobetonová výška 3,0 m a délky 23 m. Stěna může být v provedení odrazivém, případně pohltivém v třídě A3 až A5 dle možností vybraného zhotovitele stavby. Stěna bude uložena na podkladní beton C12/15 XC0 tl. 100 mm a

podkladní vrstvu ze ŠP fr. 0/63 tl. 300 mm, míra zhutnění 100 % PS. Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na údržbu tohoto objektu.“

Součástí technické zprávy je rovněž příloha č. 2 – Příčný řez mobilní protihlukové stěny v obci Čáslavsko.

Na základě uvedených specifikací požadujeme ocenění položky tak, jak je uvedena v soupisu prací tj. položka: **STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH**, měrná jednotka: **kpl**, množství: **1,00**.

Dotaz č. 2

Dotaz č.2 Objekt SO 102.1 položka č.4 Frézování zpevněných ploch ve výkaz výměr je vypočítána kubatura 850,64m³, ale do položky je odečtena kubatura uložení na mezideponii 463,11k ocenění zbývá jen 388,81m³ což nevyjadřuje skutečnost k ocenění frézování které činí 850,64m³. Tato situace se opakuje v každé položce Frézování.

Reakce zadavatele:

Obecně je frézování rozděleno na 2 položky

1)FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH s popisem likvidaci zajistí zhotovitel – jedná se o přebytek k likvidaci zhotovitelem.

2) FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH s popisem uložení na mezideponii a použití na provedení nezpevněných krajnic a použití do konstrukce vozovek. Specifikace použití v rámci stavby je vždy uvedena v popisu dané položky.

Obě položky budou oceněny. Oceněno tedy bude celkové množství kubatury frézování. Následně dle uvedených položek dojde k rozdílnému nakládání s recyklátem. Přebytek bude zlikvidován v režii zhotovitele (náklady na likvidaci jsou součástí dané položky) a část bude využita na stavbě dle popisu položky.

Doplnění zadavatele:

Kontrolou výše uvedených položek bylo zjištěno, že součástí zadávací dokumentace je neaktuální položkový soupis prací. **Zadavatel doplňuje nový položkový soupis prací ve formátu XC4 a PDF. Dodavatelé tento soupis závazně použijí pro tvorbu a ocenění nabídky.**

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **26. 7. 2021 v 10:00 hod.**

Ing. Hana Strnadová
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství