

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 63282/2021

Vyřizuje/telefon
I. Nestrojilová/ 564 602 417

V Jihlavě dne
27. 7. 2021

Veřejná zakázka: „**SŠ stavební Třebíč – Rekonstrukce tělocvičen a nádvoří**“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 3

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1

V soupisu prací a dodávek jsou uvedeny tyto dvě položky. Měření dozvuku a hluku v tělocvičně. V PD v částech dokladů je vyjádření Krajské hygienické stanice, která požaduje pouze měření doby dozvuku a požadavek na měření hluku neobsahuje. Ve výkaze výměr je uvedena pouze jedna tělocvična, požadavek KHS je však na malou i velkou tělocvičnu. Prosíme upřesnění.

D 21	K	VRN4 043203000.1	Měření, monitoring, rozbory - měření doby dozvuku v prostoru tělocvičny včetně vyhotovení protokolu	Inženýrská činnost soubor	1,000
PP VV VV 22	K	"tělocvična"1 Součet 043203000.2	Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení Měření, monitoring, rozbory - měření hluku v prostoru	1,000 1,000 soubor	1,000

PP

VV
VV

"tělocvična"1
Součet

1,000
1,000

Reakce zadavatele:

Výsledky měření hluku, uvedeného v položce č. 22, slouží k zachycení skutečného výchozího stavu před aktualizací návrhu a realizací vyžadovaných akustických úprav v objektu tělocvičen, tedy v budově Malé a Velké tělocvičny, proto jeden soubor.

Měření doby dozvuku, požadovaného v podmínkách Závazného stanoviska KHS Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, slouží k autorizovanému ověření skutečných účinků navržených a realizovaných akustických opatření v objektu tělocvičen, tedy v budově Malé a Velké tělocvičny, proto jeden soubor.

Dotaz č. 2

V PD ve Výpisu prvků u výplní otvorů je uveden požadavek na RC3, ale navržený typ zasklení v PD nesplňuje požadavek RC3.

Má být vše v RC3, tedy zámek, paniková rozvora i sklo?

Jestliže se vztahuje na celý prvek, v tomto případě nelze doložit doklad pro panikové celé dvoukřídlé dveře, pouze na jednotlivé části (komponenty).

Jestliže je požadavek na dveře v RC3, musí být namontovány do ocelové výměny nikoliv do zdiva z keramických cihel tak, jak je uvedeno v PD.

Reakce zadavatele:

V kapitole D.1.1c.02 Výpis prvků PSV projektové dokumentace je u výrobků H6 a H7 uveden požadavek na odolnost proti vniknutí ve třídě RC3. Tento požadavek se vztahuje samostatně na jednotlivé prvky výplně, u kterých je tuto vlastnost možné zajistit a prokázat. Jedná se zejména o mechanické části dveří a doplňky, ne však o celou výplň. Tento požadavek má zajistit, mimo jiné, kvalitativní úroveň provozně exponovaných částí výplní otvorů.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením nedochází ke změně (úpravě) zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 9. zadávacích podmínek neprodlužuje.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí odboru majetkového