

Tabulka místností 2.NP SP	
Č.	Název místnosti
244	Koupelna
244a	WC
246	Primářský pokoj
247	Čekárna
248	WC
249	Sklad
250	CT popisovna
251	CT popisovna
252	Šatna
253	Ovladovna CT
309	Spojovací chodba
310	Evidence
311	Chodba
313	Schodiště
314	Chodba

Tabulka místností 2.NP SP	
Č.	Název místnosti
209	RTG vyšetřovna
212	Ovladovna
213	Svlékací box
214	Svlékací box
215	RTG vyšetřovna
215a	Kuchyňka
215b	WC
216	Ovladovna
217	Chodba
218	Svlékací box
219	Svlékací box
220	Temná komora
221	Chodba
221a	Sklad prádla
222	Svlékací box
223	Svlékací box
224	Ultrazvuk 1
225	Svlékací box

Tabulka místnosti 2.NP SP	
Č.	Název místnosti
226	Svlékací box
227	Ultrazvuk 2
228	Služební pokoj
229	Služební pokoj
230	Sprcha
231	WC
232	Chodba
233	Vedoucí asistent
234	rtg vyšetřovna-skiagrafie
235	Ovladovna
236	Svlékací box
237	Svlékací box
238	Sociální zařízení
239	Úklid
240	Sklad
241	Popisovna
242	Lékařský pokoj
243	Koupelna

LEGENDA

	TRASA MaR
–XYZ_00	OZNAČENÍ PRVKU MaR
PP MaR DN50	POŘÁRNÍ PŘEPÁŽKA/UCPÁVKA ROZVODU MaR
KZ 150/P	KABELOVÝ ŽLAB POZINKOVANÝ /S PŘEPÁŽKOU
DZ 50	KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ POZINKOVANÝ 50x50
LV 40x25	LIŠTOVÝ ROZVOD LIŠTA LV30X25
T 25+K/HF	TRUBKA NA STĚNĚ, TR. D25 S KRABICÍ, /BEZHALOGEN
Tr 16	TRUBKOVÝ ROZVOD POD OMÍTKOU, TRUBKA D16
UTx	OZNAČENÍ PŘÍSLUŠNÉHO OKRUHU UT

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
– 3NPE AC 50Hz 230V/TN–C–S ČSN 33 2000–1 čl. 312.2.1
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
– dle ČSN 33 2000–4–41/ed.3 čl. 411 automatickým odpojením od zdroje
Základní ochrana (před dotykem živých částí):
– dle čl. 411.2 izolací a kryty
Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí):
– dle čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy

– VZHLEDEM K TOMU, ŽE TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MaR JE ZPRACOVÁVÁNA SAMOSTATNĚ (NENÍ SOUČÁSTÍ S DOKUMENTACÍ OSTATNÍCH PROFESÍ "ÚSPORY ENERGIÍ–STRAVOVACÍ PROVOZ") JE NUTNÉ NA STAVBĚ "ÚSPORY ENERGIÍ–STRAVOVACÍ PROVOZ" ZAJISTIT POTŘEBNOU KOORDINACI PRO POKLÁDÁNÍ KABELOVÝCH TRAS MaR S OSTATNÍMI PROFESEMI (PODHLEDY, ZÁKRYTY VEDENÍ, VZT, ELEKTRO, UT).
– PODHLEDY A ZÁKTRYTY MOHOU BÝT DOKONČENY AŽ PO POLOŽENÍ TRAS MaR !!!
– PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ VNITŘNÍ DISPOZICE NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE (MŮŽE SE OPROTI VÝKRESU LIŠIT)
– KABELY JSOU ULOŽENY V PLECHOVÝCH A DRÁTĚNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH
– DETAILNÍ TRASY JE NUTNÉ ZVOLIT PŘI MONTÁŽI
– V PROSTORU VÉST ODDĚLENĚ SILNO A SLABOPROUDÉ KABELY (min 30cm), V PŘÍPADĚ SOUBĚHU ULOŽIT V OCELOVÝCH CHRÁNIČKÁCH
– DETAILNÍ UMÍSTĚNÍ PRVKŮ MaR DLE v.č. –TECHNOLOGICKÉ SCHEMA MaR
– TEPLOTY REFERENČNÍ: VÝBĚR PROSTOR, UMÍSTĚNÍ SNÍMAČŮ A PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍCH TRAS JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ. INVESTOR/PROVOZOVATEL NA STAVBĚ UPŘESNÍ DETAILNÍ UMÍSTĚNÍ A DETAILNÍ UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ KABELOVÝCH TRAS (VČETNĚ STOUPAČEK)
– POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY UPŘESNÍ INVESTOR/UŽIVATEL DLE POŽÁRNĚ–BEZP. ŘEŠENÍ STAVBY

ZMĚNA		DNE	PODPIS
VYPRACOVAL:	ING. JAROSLAV KEZNIKL	ING. JAROSLAV KEZNIKL ÚJEZD 44 592 12 ÚJEZD IČO: 45 65 24 22	
INVESTOR:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava		
MÍSTO STAVBY:	Žďárská č.p.604, Nové Město na Moravě	STUPEŇ	DPS
AKCE:	Nemocnice Nové Město na Moravě, MaR stravovací provoz	DATUM	07/2021
		LIST	– LISTŮ –
ČÁST:	Měření a regulace	ZAK.Č.	2105
		MĚŘÍTKO	1:100
		ARCH. Č.	
OBSAH	PŮDORYS 2.NP	V. Č.	065
		PARE Č.	1 2 3 4 5 6