VZT3.1
Modbus.TCP-IP/RA1
VZT3 -UT.OK/RA1

VZT2.1
Modbus.TCP-IP/RA1
VZT2 -UT.OK/RA1

R-VZT(el)
VZT7.1-ON/RA1

RA1

S11-STOUPAČKA DO 1.NP
(6ks kabel) T40 nad podhled

VZT1.1
Modbus.TCP-IP/RA1
VZT1 -UT.OK/RA1

V-V1.Sx/RA2

RA2

UT/RA2
PS(tepla)
(viz. Technologické schema)

S12 -STOUPAČKA DO 1.NP
(10ks kabel) T40

Výměník. stanice
002

Lůžkový výtah
004

Vzduchtechnika
001

VZT2.1

VZT3.1

VZT1.1

PŮ 01.3
2.SPB

PŮ 01.2
1.SPB

Chodba
003

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PODHLEDU NA CHODBĚ SUTERÉNU (OKOLO STROJOVNY VZT, Z DŮVODU DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO VZT POTRUBÍ). CELKEM CCA 75m2.

Chodba
005

Rozvodna tepla
028

PŮ 01.4
1.SPB

DZ100

DZ50/NN

Úklid
030

Chladírna
029

Mrazírna
031

Chladírna
032

Chodba
033

Sklad
034

Sklad
035

Předsíň WC
036

WC
037

Sklad
038

PŮ 01.1
2.SPB

Provoz magnetické rezonance
006

PŮ 01.5
1.SPB

Denní místnost Č.P.
016

(VZT7.1/R-VZT)

Chlad. sklad
039

Nákladní výtah
045

Manipulační prostor
046

Přípravna masa
049

Chlad. masa
050

Mraž. drůbež
051

Skladník
048

Přípravna zeleniny
040

Skladník
048

Sklad pečiva a mléka
055

Předzásoba
054

Sklad obalů
052

Strojovna chlad.
053

Chodba
026

Sklad
025

Strojovna chl.
042

Chlad.sklad
041

Předsíň
043

Sklad odpadků
044

UT6

UT-TT.61(006)/RA2
(Teplota referenční – investor na stavbě upřesní umístění snímače a provedení připojovací trasy)

UT-TT.61(006)/RA2
(Teplota referenční – investor na stavbě upřesní umístění snímače a provedení připojovací trasy)

R-Mag

RH(el)-MBus
EL -AE RH/RA2

V-V2.Sx/RA2

VZT7-Sx/RA1
(Upřesnit dle umístění VZT ovladače UTI-GDX)

VZT7-TT.11(039)/RA1

VZT6.1
Modbus.TCP-IP/RA2
VZT6 -UT.OK

(VZT7.1/R-VZT)

(VZT6.2/R-VZT)

PP MaR DN50
DZ50
DZ100
LV30X25
T25+K
T25+K/HF
Tr 16

Tabulka místností 1.PP SP	
Č.	Název místnosti
001	Vzduchtechnika
002	Výměník. stanice
003	Chodba
004	Lůžkový výtah
005	Manipulační chodba
006	Provoz magnetické rezonance
016	Denní místnost Č.P.
025	Sklad
026	Chodba
028	Rozvodna tepla
029	Chladírna
030	Úklid
031	Mrazírna
032	Chladírna
033	Chodba
034	Sklad
035	Sklad
036	Předsíň WC
037	WC
038	Sklad
039	Chlad. sklad
040	Přípravna zeleniny
041	Chlad.sklad
042	Strojovna chl.
043	Předsíň

Tabulka místností 1.PP SP	
Č.	Název místnosti
044	Sklad odpadků
045	Nákladní výtah
046	Manipulační prostor
048	Skladník
049	Přípravna masa
050	Chlad. masa
051	Mraž. drůbež
052	Sklad obalů
053	Strojovna chlad.
054	Předzásoba
055	Sklad pečiva a mléka

LEGENDA

	TRASA MaR
–XYZ_00	OZNAČENÍ PRVKU MaR
PP MaR DN50	POŘÁRNÍ PŘEPÁŽKA/UCPÁVKA ROZVODU MaR
KZ 150/P	KABELOVÝ ŽLAB POZINKOVANÝ /S PŘEPÁŽKOU
DZ 50	KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ POZINKOVANÝ 50x50
LV 40x25	LIŠTOVÝ ROZVOD LIŠTA LV30X25
T 25+K/HF	TRUBKA NA STĚNĚ, TR. D25 S KRABICÍ, /BEZHALOGEN
Tr 16	TRUBKOVÝ ROZVOD POD OMÍTKOU, TRUBKA D16
UTx	OZNAČENÍ PŘÍSLUŠNÉHO OKRUHU UT

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
– 3NPE AC 50Hz 230V/TN-C-S ČSN 33 2000-1 čl. 312.2.1

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
– dle ČSN 33 2000-4-41/ed.3 čl. 411 automatickým odpojením od zdroje
Základní ochrana (před dotykem živých částí):
– dle čl. 411.2 izolací a kryty
Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí):
– dle čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy

– VZHLEDEM K TOMU, ŽE TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MaR JE ZPRACOVÁVÁNA SAMOSTATNĚ (NENÍ SOUČÁSTÍ S DOKUMENTACÍ OSTATNÍCH PROFESÍ "ÚSPORY ENERGIÍ-STRAVOVACÍ PROVOZ") JE NUTNÉ NA STAVBĚ "ÚSPORY ENERGIÍ-STRAVOVACÍ PROVOZ" ZAJISTIT POTŘEBNOU KOORDINACI PRO POKLÁDÁNÍ KABELOVÝCH TRAS MaR S OSTATNÍMI PROFESEMI (PODHLEDY, ZÁKRYTY VEDENÍ, VZT, ELEKTRO, UT).
– PODHLEDY A ZÁKTRYTY MOHOU BÝT DOKONČENY AŽ PO POLOŽENÍ TRAS MaR !!!
– PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ VNITŘNÍ DISPOZICE NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE (MŮŽE SE OPROTI VÝKRESU LIŠIT)
– KABELY JSOU ULOŽENY V PLECHOVÝCH A DRÁTĚNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH
– DETAILNÍ TRASY JE NUTNÉ ZVOLIT PŘI MONTÁŽI
– V PROSTORU VÉST ODDĚLENĚ SILNO A SLABOPROUDÉ KABELY (min 30cm), V PŘÍPADĚ SOUBĚHU ULOŽIT V OCELOVÝCH CHRÁNIČKÁCH
– DETAILNÍ UMÍSTĚNÍ PRVKŮ MaR DLE v.č. -TECHNOLOGICKÉ SCHEMA MaR
– TEPLOTY REFERENČNÍ: VÝBĚR PROSTOR, UMÍSTĚNÍ SNÍMAČŮ A PROVEDENÍ PŘIPOJOVACÍCH TRAS JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ. INVESTOR/PROVOZOVATEL NA STAVBĚ UPŘESNÍ DETAILNÍ UMÍSTĚNÍ A DETAILNÍ UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ KABELOVÝCH TRAS (VČETNĚ STOUPAČEK)
– POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY UPŘESNÍ INVESTOR/UŽIVATEL DLE POŽÁRNĚ-BEZP. ŘEŠENÍ STAVBY

ZMĚNA		DNE	PODPIS
VYPRACOVAL:	ING. JAROSLAV KEZNIKL	ING. JAROSLAV KEZNIKL ÚJEZD 44 592 12 ÚJEZD IČO: 45 65 24 22	
INVESTOR:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava		
MÍSTO STAVBY:	Žďárská č.p.604, Nové Město na Moravě	STUPEŇ	DPS
AKCE:	Nemocnice Nové Město na Moravě, MaR stravovací provoz	DATUM	07/2021
		LIST	– LISTŮ –
		ZAK.Č.	2105
ČÁST:	Měření a regulace	MĚŘÍTKO	1:100
		ARCH. Č.	
OBSAH	PŮDORYS 1.PP	V. Č.	063

PARÉ Č.: 1 2 3 4 5 6