

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor majetkový

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 64604/2021

Vyřizuje/telefon
J. Mikésková/kl. 415

V Jihlavě dne
2. 8. 2021

Veřejná zakázka: „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Tělocvična“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 7

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci u níže uvedené položky

363	M	714ao1	Akustický dřevovláknitý obklad tl.25mm	m2	225,162
-----	---	--------	--	----	---------

Reakce zadavatele:

Zadavatel upravil popis/doplnil specifikaci položky č. 363.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace nový výkaz výměr pod názvem „Výkaz výměr_aktualizovaný 2. 8. 2021“.

Dotaz č. 2:

V PD v místnosti 1.23 je AKUSTICKÝ STĚNOVÝ OBKLAD TL. 35mm – kde se tato položka nachází v rozpočtu?

Reakce zadavatele:

Akustický stěnový obklad je uveden v položce č. 362 montáž, zde bylo v původním výkazu výměr chybě uvedeno číslo místnosti 124 (opraveno na 123) a v položce 363 dodávka, zde doplněn popis a uvedena správná tloušťka 35 mm. Položka byla zadavatelem opravena a byl doplněn popis.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace nový výkaz výměr pod názvem „**Výkaz výměr_aktualizovaný 2. 8. 2021**“.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr stavební části je u položky č. 400 – SDK podhled deska 1x akustická s izolací, uvedená požární odolnost REI 90 Rw 60 dB.

Z našeho pohledu uvedená deska nevyhoví uvedenému požadavku na požární odolnost.

Je tahle hodnota REI správně?

Žádáme zadavatele o objasnění.

Reakce zadavatele:

Položka č. 400 se týká akustických dřevovláknitých podhledů v tělocvičně a cvičebních sálech.

Položka je specifikována následovně:

Stropní akustický podhled kazetový dřevovláknitý vel.kazet 1200x600mm spodní kce profil CD+UD
--

[parametry a provedení dle ozn.PA](#)

"123" 1190,02

"201" 68,78

"206" 39,60

Požadavek na odolnost REI 90 není zadavatelem v předložené dokumentaci uvedena, tudíž není vyžadována.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace nový/aktualizovaný výkaz výměr pod názvem „**Výkaz výměr_aktualizovaný 2. 8. 2021**“.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky, neboť aktualizovaný soubor plně nahrazuje soubor původní a pro dodavatele je jeho použití při ocenění nabídky závazné.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází k úpravě zadávacích podmínek, prodlužuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 10. zadávacích podmínek, **a to nově do 18. 8. 2021 do 10:00 hod.**

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí odboru majetkového
Krajský úřad Kraje Vysočina