

Tabulka místností			
Číslo	Název	Plocha	Kód FAMA
002	STROJOVNA VZT	283,35	1010A-S2.002

LEGENDA VZT

- VZDUCHOTECHNICKÉ ZÁŘÍZENÍ
- VZDUCHOTECHNICKÉ ZÁŘÍZENÍ STÁVAJÍCÍ BEZ ZÁSADY
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - ODPADNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - PŘÍVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - ODVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - ČERSTVÝ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ

PŘEDLOŽOVANÉ VZT POTRUBÍ
- PANEVY Z TYPÉ POUŽITANOVÉ PĚNY PIGUPROJ OBDOUSTRANÉ POTÁŽENÉ HLINÍKOVOU FOLÍÍ O TL 20MM
- HLINÍKOVÁ VRSTVA JE Z VNĚJŠÍ STĚNY OPATŘENA OCHRANNÝM LAKEM (3 G/M² ± 0,5)
- TLUSTŠKA JE 30 MM



POZNÁMKY

Před objednáním potrubí a započítáním montáží vzduchotechniky je nutné provést přeběhnutí stávajících konstrukcí a prověřit jejich nosnost a pevnost. Přeběhnutí se jedná o průběh stávajících přechodů přes vzduchotechniku a naplnění jednotek do stávajícího potrubí.
Vzhledem k tomu, že jsou řádně jednotky v naplnění provozu bude nutné počítat s omezením časem na jejich výměnu. Z tohoto důvodu je nutné provést koordinaci současně se stávajícími projekty a zástupce provozovatele.

PŮDORYSNÉ SCHÉMA
M 1 : 1000





LEGENDA

REZNA OPA



K.á. Havlíčkův Brod (637823)

0	05/2021	PRVNÍ VYDÁNÍ	INGYREBĚR JAKUB	INGYREBĚR	
ČÍSLO	04/2021	PRVNÍ ZMĚNA	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

 KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 57/1882 587 33 JIHLAVA		 PROJEKT CENTRUM PROJEKČNÍ ČEŠTI		 PROJEKT CENTRUM INGMA S.R.O.		 PROJEKT CENTRUM INGMA S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	HAVLÍČKŮV BROD	VYPRACOVAL:	INGRYBĚŘ JAKUB	AUTOR:	INGRYBĚŘ		
STAVBNÍ ÚŘAD:	HAVLÍČKŮV BROD	ZODP.PROJEKTANT:	INGRYBĚŘ JAKUB	ARCH. NÁVRH:	-		
NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE VZT JEDNOTEK PRO COS A CS, NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD, BUDOVA Č.4 DIAGNOSTICKÉ CENTRUM – ETAPA Č.2						
OBJEKT:	ČÁST: D14. Technika prostředí staveb a1 zařízení vzduchotechniky			FORMÁT:	10/44		
SO-01 BUDOVA Č.4				DATA:	05/2021		
0854H:				STUPEŇ PD:	DPS		
				Č. ZAKÁZKY:	Z1-019		
				MĚŘÍTKO:	150		
				SOUBOR:	---		
PŮDORYS 2PP – VZT – NAVRHOVANÝ STAV					Č. VÝKRESU:	14.B.03	
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES Ú JEDNOU ČÁSTI MUŽE BYT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠĚŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLASU AUTORA.							