

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor majetkový

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 100201/2021

Vyřizuje/telefon
I. Nestrožilová/ 564 602 417

V Jihlavě dne
11. 11. 2021

Veřejná zakázka:

„ČZA v Humpolci, střední škola – oprava fasády a kotelna na DM Dusilov“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1

Ve **výkazu výměr** je v části A – Interiéry – dodatečná plošná injektáž.

5	K	3192021R1	Dodatečná plošná izolace zdiva nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	51,520	
VV			(4,6+5,25)*2*(5,35-3,75)+20		51,520	

V technické zprávě, ani na výkresech jsme bohužel nedohledali bližší specifikaci ohledně provedení injektáže. Prosím o vysvětlení/bližší specifikaci této položky pro správné ocenění.

Reakce zadavatele:

V uvedené položce se jedná o provedení dodatečné hydroizolace zapuštěné části kotelny a původní uhelny. V těchto prostorách nebyly provedeny v předchozí etapě žádné úpravy s ohledem na nutnost zachování provozu, v ostatních prostorách podzemního podlaží byly již dodatečné hydroizolace provedeny. Dodatečná izolace je navržena jako infuzní plošná clona smíšeného zdiva obvyklým způsobem tak, jak vyplývá z technologického postupu provádění. Jedná se o provedení vrtů na 3/4 tloušťky zdiva ve sponu 15 cm od sebe vždy na vystřídanou tak, aby se propojily vzniklé infuzní kužely a vytvořila hydrofobní plocha pro aplikaci následné sanační omítky.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením nedochází ke změně (úpravě) zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 9. zadávacích podmínek neprodlužuje.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového