

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 101540/2021

Vyřizuje/telefon
I. Nestrožilová/ 564 602 417

V Jihlavě dne
16. 11. 2021

Veřejná zakázka:

„ČZA v Humpolci, střední škola – oprava fasády a kotelna na DM Dusilov“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1

35 K 73242223R Čerpadlo teplovodní přírubové DN 65 soubor 3,000

Z tohoto popisu není patrné, jakou má mít oběhové čerpadlo dopravní výšku a jaký průtok. Pro správné ocenění je potřeba znát podrobnosti.

Reakce zadavatele:

Zadavatel upřesňuje specifikaci čerpadla: průtok á 5m³/h, dopravní výška 10m.

Dotaz č. 2

20 K 7312441R191 Třícestný směšovací ventil se servopohonem kus 3,000

Z tohoto popisu není jasná velikost ani průtok ventilu. U pohonu je potřeba znát, jestli bude 24V nebo 230V.

Reakce zadavatele:

Zadavatel upřesňuje specifikaci ventilu: směšovací ventil třícestný 2", průtok 5m³/h, servopohon 230V

Dotaz č. 3

49 M 48450715 těleso otopné litinové rozteč/hl 500/110mm kus 10,000

50 M 48450730 těleso otopné litinové rozteč/hl 900/160mm kus 36,000

U těchto položek se zřejmě jedná o jednotlivé články a ne o počet těles?

Reakce zadavatele:

Jedná se o články radiátorů v prostorách nových šaten v 1.PP.

Dotaz č. 4

Z technické zprávy UT:nahrazen kaskádou dvou plynových kondenzačních kotlů 2x100 kW s odvodem spalín do komínového průduchu, který bude vyvložkován. Vyvložkování je ve stavební části? Skoro vždy je v oddílu vytápění.

Reakce zadavatele:

Vyvložkování je uvedeno ve stavební části rozpočtu.

Dotaz č. 5

36 K 7231701R2 Skříňka plynoměru (600x600x20) zapuštěná kus 1,000

Velikost by zřejmě měla být 600x600x200mm? Materiál, barva skříně, bude s otvory pro větrání?

Reakce zadavatele:

Jedná se o skříňku 600x600x200mm pro umístění a přístup k havarijnímu ventilu, robustní pevný kompozitní skelet z SMC, s větracími otvory ve dveřích dole a nahoře. Zadavatel preferuje šedou barvu skřínky.

Dotaz č. 6

37 K 7231701R3 Havarijní elektromagnetický ventil kus 1,000

Havarijní ventil nutno blíže vyspecifikovat.

Reakce zadavatele:

Jedná se o elektromagnetický ventil 6/4“ pro uzavírání přívodu plynu na základě napěťového impulsu z detektoru nebo pojistného termostatu, ventil otevírá, pokud je cívka napájena a uzavírá, pokud je bez napětí, a to i v případě výpadku elektrického proudu v rozvodné síti. Opětovné manuální otevření (reset) umožňuje kontrolu a zjištění příčiny úniku plynu, toto opatření je nutné provést i při výpadku elektrického proudu v rozvodné síti. Pro zaručení vyšší bezpečnosti může být elektromagnetický ventil opětovně otevřen pouze pod napětím, a pokud detektor nevysílá žádný alarmový signál. Podrobně viz. samostatná část PD detekce úniku plynu.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením nedochází ke změně (úpravě) zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 9. zadávacích podmínek neprodlužuje.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového