

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

## KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 568601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Jihlavě dne 5.10.2021

Č.j.: KHSV/22384/2021/JI/HOK/Sme  
Sp. značka: S- KHSV/22384/2021  
Vyřizuje: Ing. Karel Smejkal  
Č.j. odesílatele:  
Počet listů/příloh: 1/1

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace  
Vrchlického 4843/61  
586 01 Jihlava

„Hasicí zařízení pro leteckou techniku Heliport HEMS Jihlava“, projektová dokumentace pro stavební řízení – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci stavebního záměru „Hasicí zařízení pro leteckou techniku Heliport HEMS Jihlava“ v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto závazné stanovisko:

Po posouzení projektové dokumentace pro povolování staveb záměru „I Hasicí zařízení pro leteckou techniku Heliport HEMS Jihlava“ s odkazem na § 30, § 77 a 82 odst. 2 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví, nař. vl. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, se **souhlasí**.

### Odůvodnění:

Dne 8.9.2021 byla KHS kraje Vysočina doručena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Hasicí zařízení pro leteckou techniku Heliport HEMS Jihlava“. Projektová dokumentace byla zpracována společností FW2S, a.s., v 08/2021.

Předmětem předložené projektové dokumentace je umístění hasicího zařízení v blízkosti heliportu HEMS Jihlava. Navržené hasicí zařízení bude umístěno v kontejneru o max. rozměrech 7,0 x 2,5 x 2,5 m. V kontejneru bude vodní zdroj, výtlačné potrubí DN 100, kompletní systém přiměšování se zásobou pěnídla, ruční hlavní armatura a hadice C52 s ruční pěnovou proudnicí. Součástí bude i kontrolní část s ústřednami a záložním zdrojem.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA  
② se sídlem v Jihlavě  
Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava

Ing. Karel Smejkal  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální v Jihlavě