

LEGENDA

- Sousední neřešené objekty
- 4380/35 Dotčené pozemky
- 4380/54 Sousední pozemky

BEZPEČNOSTNÍ PLOCHY STÁVAJÍCÍHO HELIPORTU

- Plocha konečného přiblížení a vzletu (FATO) poloměr 13,0m
- Bezpečnostní plocha (SA) – odstup od FATO 9,0m


LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STÁVAJÍCÍ

- TEL – NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU – CETIN a.s.
- ZEMNÍ VEDENÍ NN – E.ON ČR
- ZEMNÍ VEDENÍ VN – E.ON ČR
- VODOVODNÍ ŘAD – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ-PŘÍPOJKA – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
- KANALIZACE JEDNOTNÁ-PŘÍPOJKA – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
- VEDENÍ VĚŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ – VODAFONE CZECH REPUBLIC a.s.
- AREÁLOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ NN



Kontejner

“V souladu s §4,odst.3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. je navržené zařízení požárně bezpečnostním zařízením.Dle §5,odst.4 uvedené vyhlášky je společnost FWZS, a.s. výrobcem požárně bezpečnostního zařízení se všemi právními důsledky.Vyhláškou stanovené kontroly uvedeného zařízení provádí výrobce nebo jím prokazatelně proškolená osoba .

B	08/2021	Připomínky ZZS	M. Mládková	Ing. Dosedla	Ing. Dosedla
č. rev.	Datum	Popis	Navrhl	Kontroloval	Schválil
Investor:	Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, Jihlava		Projektant:		
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, Jihlava		Zákazník:	 FOAM WATER SPRINKLER SYSTEMS		
Vypracoval:	M. Petr	Kontroloval:	Ing. J. Dosedla	Schválil:	Ing. J. Dosedla
Název dkec:	HASICI ZAŘÍZENÍ – HELIPORT HEMS		Počet výkresů	4	Výkres č.: 3
Místo dkec:	Vrchlického 4843/61, 586 01 Jihlava		Měřítko:	–	Stupeň PD: PSP
Část:	HASICI ZAŘÍZENÍ		Formát A4:	2	Datum: 06/2021
Název výkresu:	Situace		Číslo výkresu:	PPA202112–C.3–B	
Tento výkres je důležitým technickým f. FWZS, a.s., včetně všech potřebných a potřebných údajů, které jsou předmětem odbornního újmení, jeho použití jako celku, nebo částí údajů v něm obsažených, ze účelem rozmnožení nebo pro jiný účel, než je ten, který je písemně schválen f. FWZS, a.s. není dovoleno					