

Vysvětlení zadávacích podmínek IV.

Název veřejné zakázky:	„Krajský úřad Kraje Vysočina, administrativní budova „E“ – vybavení interiéru“
Předmět veřejné zakázky:	dodávky

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje; Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu; Ivana Hanáková Kosourová, vedoucí odboru personálního a hospodářské správy;
Kontaktní osoba:	Bc. Tomáš Havlík, MBA
Telefon, fax:	564 602 587
E-mail:	havlik.t@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemného dotazu dodavatele ze dne 21. 12. 2021 následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz 1:

Prosím o upřesnění typu podnože kancelářských stolů např. prvek A01 kancelářský stůl š.1800mm, hl.800mm, s kabelovou průchodkou, bílá deska. V příloze ZD Technická zpráva je uveden popis standardu: Kancelářský stůl stolní kovová rámová podnož z ocelových profilů min.40x40mm s bočním, bez použití náradí odnímatelným stoupacím kanálem z nevodivého materiálu pro kabeláž a horizontálním kabelovým žlabem. Výškově rektifikovatelná. Tvar ocelové podnože C, barva RAL 9005. Průchodka pro kabeláž 200x90mm s tlumením bílá matná. Ve výkresové části je u prvku A01 uveden popis NOHY - STOLOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE PROFILY 40X40mm, S REKTIFIKACÍ, HLINÍKOVÁ PRŮCHODKA S VÍKEM, vedení kabeláže tento popis nezmiňuje.

Prosím o upřesnění jaký typ podnože a vedení kabeláže u výše zmíněných kancelářských stolů požaduje.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že podnože stolů budou provedeny jako stolová rámová konstrukce z ocelových jackelů čtvercového průřezu min. 40x40mm, povrchová úprava v barvě černá, (pokud není ve výkresech uvedeno jinak), stoly opatřeny nohami s možností výškové rektifikace pro vyrovnání na podlaze. **Součástí položek A01 a A03** je vertikální kabelový svod z nevodivého materiálu pro kabeláže a horizontální kabelový žlab oba v černé barvě, Průchodka pro kabeláž 200x90mm s tlumením otevírání a dovírání, bílá matná. Viz upravené technické zprávy a výkres č. 1307 v příloze č. 07 zadávacích podmínek.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází i ke změně zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 14. zadávacích podmínek, **a to nově do 11. 1. 2022 do 10:00 hod.**

Zároveň v souvislosti s úpravami zadávacích podmínek uveřejní upravené znění přílohy č. 7 zadávacích podmínek – PD a soupisy dodávek a prací k části 1 v sekci zadávací dokumentace.

V Jihlavě dne

Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, DiS.
vedoucí odboru personálního a hospodářské správy
podepsáno elektronicky