

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 1705/2022

Vyřizuje/telefon
I. Nestrojilová/ 564 602 417

V Jihlavě dne
10. 1. 2022

Veřejná zakázka:

„OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce pro kadeřnictví“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1

Prosíme o doplnění projektové dokumentace pro část Silnoproud o Knihu svítidel.

Reakce zadavatele:

Zadavatel vložil do elektronického nástroje E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace soubor „Výpočet osvětlení“, kde jsou uvedeny technické parametry a vyobrazení svítidel, obsahově nahrazující Knihu svítidel. Výpočet obsahuje výrobce a konkrétní typy svítidel, které ovšem slouží pouze pro obrazovou identifikaci zdrojů a stanovení technických parametrů a neslouží jako podklad pro určení konkrétního výrobce nebo dodavatele svítidel. Parametry svítidel jsou zřejmé i z výkresu D.1.4d.3 - PŮDORYS 2.NP - SVĚTELNÉ ROZVODY, který je součástí zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2

Slaboproudé technologie jsou rozšířením stávajících systémů, pro zpracování cenové nabídky potřebujeme z důvodu kompatibility specifikaci a upřesnění stávajících systémů SLP (EVS, CCTV, ACS, Videotelefon, data, aktivní prvky SKS) a upřesnění požadovaných doplňovaných prvků.

Reakce zadavatele:

Projektová dokumentace obsahuje v kapitole D.1.4e – ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE A ZAŘÍZENÍ požadavky na rozšíření existujících slaboproudých systémů se zachováním plné kompatibility i při změně výrobce nebo dodavatele rozšiřujících částí zařízení stávajících systémů. Existující docházkový a přístupový systém do objektu pochází od společnosti Z-WARE s.r.o. Systém EVS je vybavený aktivními prvky kanadského výrobce Paradox. Stávající datový rozvaděč (19“ Rack) bude rozšířen o nosné modulární 24 portové patch panely, které budou osazeny v požadovaném počtu jednotlivými RJ45, kvalitativně na shodné úrovni s již instalovanými prvky typu Keystone nebo vyšší. Požadované parametry switch-e splňuje například Managed switch HPe 1820 24xGb + 2xSFP.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením a doplněním nedochází ke změně (úpravě) zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 9. zadávacích podmínek neprodlužuje.

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového