

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 2205/2022	Vyřizuje/telefon I. Nestrojilová/ 564 602 417	V Jihlavě dne 11. 1. 2022
-------------------------	---------------------------------	--	------------------------------

Veřejná zakázka:

„OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce pro kadeřnictví“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1

Dobrý den, jelikož slaboproudé systémy navazují a rozšiřují stávající systémy, žádáme o upřesnění těchto výrobců nebo dodavatelů stávajících systémů slaboproudů.

- EZS – jaký je stávající typ EZS ?
- Stávající typ videotabla (výrobce) ?
- Zámky elektromotorické – jaký je stávající přístupový systém?
- Čtečky karet – jaký je stávající systém?
- IP kamery venkovní – stávající typy?
- Patch panely ve stávajícím racku
- Switch 24GB – jaký je tam teď typ (výrobce)

Reakce zadavatele:

Vysvětlení dotazu již bylo součástí Informací k zadávací dokumentaci č. 1 poskytnutých zadavatelem dne 10. 1. 2022 prostřednictvím E-ZAK.

Projektová dokumentace obsahuje v kapitole D.1.4e – ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE A ZAŘÍZENÍ požadavky na rozšíření existujících slaboproudých systémů se zachováním plné kompatibility i při změně výrobce nebo dodavatele rozšiřujících částí zařízení stávajících systémů. Existující docházkový a přístupový systém do objektu pochází od společnosti Z-WARE s.r.o. Systém EZS je vybavený aktivními prvky kanadského výrobce Paradox. Stávající datový rozvaděč (19“ Rack) bude rozšířen o nosné modulární 24 portové patch panely, které budou osazeny v požadovaném počtu jednotlivými RJ45, kvalitativně na shodné úrovni s již instalovanými prvky typu Keystone nebo vyšší. Požadované parametry switch-e splňuje například Managed switch HPe 1820 24xGb + 2xSFP.

Technické parametry IP kamery venkovní jsou následující:

Venkovní IP kamera Hikvision

Rozlišení: 4 megapixely

Objektiv: f = 4 mm

Integrovaný IR přísvit do 30 m

Rozhraní: 1x RJ-45

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením nedochází ke změně (úpravě) zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 9. zadávacích podmínek neprodlužuje.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka

vedoucí Odboru majetkového