

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Číslo jednací: 4105/2022

Název veřejné zakázky:	„Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava“ – projektová dokumentace“
Předmět veřejné zakázky:	služby
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA - hejtman Mgr. Karel Janoušek - radní Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Ing. Jan Kalina – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 415, +420 564 602 419, +420 564 602 275
E-mail:	mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; kalina.j@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Jak bude řešen zdroj vytápění (kotelna - nová, stávající)?

Odpověď:

Stávající tepelný zdroj pro všechny tři objekty je umístěn v suterénu objektu 3. Zadavatel preferuje řešení rekonstrukcí a rozšířením stávající kotelny. Pro případnou novou kotelnu pro objekt 2 bylo uvažováno s technickou místností č. 2.21 v 2.NP objektu 2. Návrh řešení je součástí předmětu zakázky na vyhotovení projektové dokumentace.

Dotaz č. 2:

Má být součástí projektu i nové řešení TZB ve stávajících objektech? A v jakém rozsahu?

Odpověď:

V objektu 3 bude TZB řešeno úpravou či rozšířením stávajících rozvodů v řešených částech, v objektech 1 a 2 bude TZB komplet nové.

Dotaz č. 3:

Blíže specifikovat zadání pro profese TZB.

Odpověď:

Zadavatel požaduje řešení TZB v rozsahu specifikovaném v bodě B. 2. 10 Hygienické požadavky, požadavky na pracovní a komunální prostředí Souhrnné technické zprávy, tj. běžné profese umožňující užívání a provozování objektů. Zadavatel dále upozorňuje, že vzhledem k charakteru řešených objektů bude požadováno připojení všech třech objektů na pult centrální ochrany. V současnosti je EZS napojena na pult Policie, EPS je pouze v objektu 3 včetně ústředny pro napojení na pult. Zadavatel v rámci projekčních prací požaduje rozšíření EZS i EPS na všechny tři objekty (zvážit použitelnost či rozšiřitelnost těchto stávajících systémů).

Dotaz č. 4:

Kde se předpokládá umístění VZT jednotek a pro jaké místnosti budou vyžadovány? (zvlhčování apod....). Bez bližší specifikace nelze určit rozsah projekčních prací a správné nacenění PD.

Odpověď:

Pro strojovny UT + VZT je uvažován prostor technické místnosti č. 2.21 (objekt 2) s možností rozšíření do prostoru zázemí edukátorů v místnosti č. 2.20. Požadováno je, aby byly nuceně odvětrávány edukační prostory a prostory bez oken. Klimatizace je potřebná v laboratořích - místnostech č. 3.18 a 3.19. Zvlhčování není požadováno v žádné části objektů. Konkrétní řešení je předmětem zakázky na vyhotovení projektové dokumentace.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením nedochází ke změnám zadávacích podmínek, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek **do 24. 1. 2022 do 10:00 hod.**

V Jihlavě dne 17. 1. 2022

.....

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového
Krajský úřad Kraje Vysočina