

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 5558/2022	Vyřizuje/telefon I. Nestrojilová/ 564 602 417	V Jihlavě dne 24. 1. 2022
-------------------------	---------------------------------	--	------------------------------

Veřejná zakázka:

„ČZA v Humpolci, střední škola – Oprava fasády ulice Školní“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

K vaší odpovědi na prvoplast zasíláme vyjádření MŽP, které najdete na webových stránkách <https://www.opzp.cz/mytus-jmenem-prvoplast-do-vyberek-nepatri/>, žádáme tedy zrušení podmínky dodávky oken z tzv. prvoplastu. Ve výběrových řízeních na výměnu oken či zateplení budov se čas od času vyskytuje podmínka použití „prvoplastu“, materiálu z prvovýroby, případně odkaz na profily „s vyloučením recyklátu“. Tento požadavek je z technologického hlediska naprosto zbytečný a navíc zadavatele vystavuje riziku porušení zákazu diskriminace a následné pokutě. Uvedené termíny naznačují, že použití recyklovaného materiálu by mělo mít vliv na kvalitu výsledného výrobku, profilu. Opak je pravdou. Opětovným zpracováním již jednou vytlačeného profilu, či jeho částí, nový profil nic neztrácí. Naopak plastová směs má lepší homogenitu a dokonalejší distribuci přísad v polymeru, takže je možné tvrdit, že s obsahem recyklátu zákazník dostává i lepší produkt, lepší okno. K recyklaci PVC v profilech dnes přistupují všechny systémy okenních profilů. Stejně tak z hlediska norem je využití vlastního recyklovaného materiálu přípustné zcela bez omezení. Z výše uvedených argumentů vyplývá,

že pokud se v zadávacích podmínkách veřejné zakázky uvede požadavek na nerecyklovaný nebo neregenerovaný materiál, dochází k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže (zákaz diskriminace).

Reakce zadavatele:

Zadavatel opětovně posoudil požadavky stanovené projektovou dokumentací týkající se použitého materiálu na profil okna a dospěl k závěru, **že je možné použití i jiného materiálu než prvoplastu (recyklát).**

Dotaz č. 2:

Projekt uvažuje s povrchovou úpravou tenkovrstvou silikonovou omítkou s vysokou difúzní schopností a vodoodpudivostí s fotokatalytickými účinky. Na vrstvu této omítky je uvažována vrstva penetrace, na kterou bude následně nanесena fasádní silikonová barva ve dvou vrstvách se stejnými vlastnostmi, jako má tenkovrstvá silikonová omítka. Prosím o vysvětlení dalších dvou, resp. tří vrstev nátěru na konečnou omítku. Nejedná se o běžný postup, běžná certifikovaná skladba je složena ze stěrky s výztužnou tkaninou (perlinkou) s finální úpravou silikonovou omítkou.

Reakce zadavatele:

Skladba omítky je navržena v souladu se systémovým řešením, které zajišťuje dlouhodobou odolnost fasády proti biotickému napadení (řasy a plísně). Z tohoto důvodu je třeba tenkovrstvou silikonovou omítku ochránit dalšími dvěma nátěry na připravený podklad - viz projektová dokumentace - technické listy.

Zadavatel považuje dodržení skladby omítky dle PD vč. dodržení parametrů jednotlivých vrstev omítky za důvodné.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází ke změně (úpravě) zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 9. zadávacích podmínek, a to do 28. 2. 2022 do 10:00 hod.

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí odboru majetkového