

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 8117/2022	Vyřizuje/telefon I. Nestrojilová/ 564 602 417	V Jihlavě dne 1. 2. 2022
-------------------------	---------------------------------	--	-----------------------------

Veřejná zakázka:

„Dětský domov Senožaty – Oprava ÚT a zateplení“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1

U požadovaných výplní otvorů není specifikováno požadované Ud ani Uw. V tabulce výplní je také uvedeno zasklení dvojsklem. Prosím o doplnění podkladů pro ocenění výplní otvorů.

Reakce zadavatele:

Min. požadované Uw u oken je 1.1 W/m²K a u dveří Ud 1.3 W/m²K.

Dotaz č. 2

V rekonstruované kotelně je požadováno MaR. Ale rozpočet pro ZTI a UT obsahuje pouze položku „999-01 Zařízení měření a regulace_kpl 1,000“. Prosím o přesnější podklady pro ocenění MaR.

Reakce zadavatele:

Zadavatel vložil do elektronického nástroje E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace aktualizovaný soubor „Projektová dokumentace ze dne 1. 2. 2022“, ve kterém jsou tyto chybějící podklady doplněny.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracování své nabídky, neboť aktualizovaný soubor plně nahrazuje soubor původní.

Vzhledem k tomu, že tímto doplněním nedochází ke změně (úpravě) zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 9. zadávacích podmínek neprodlužuje.

Tato informace k zadávací dokumentaci se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí odboru majetkového