

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 24142/2022

Vyřizuje/telefon
Ing. Aneta Bulíčková / 564 602 181

V Jihlavě dne
16. 3. 2022

Veřejná zakázka: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1. stavba, okružní křižovatka

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 3

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz:

SO 101 Komunikace - trasa

Ve VV jsou položky:

35	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	7 457,260
		ACO 11S PMB ; tl. 40mm		
36	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	7 806,580
		ACL 16S PMB ; tl. 60mm		

V technické zprávě a vzorovém řezu jsou uvedeny tyto vrstvy bez označení modifikované.

Konstrukce vozovky

Katalogový typ D1-N-1-III-PIII dle TP170

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11S	40 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřík 0,40 kg/m ²	PS-CP		ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16S	60 mm	ČSN EN 13108-1

Platí údaje uvedené v projektové dokumentaci nebo ve výkaze výměr?

Reakce zadavatele:

Zadavatel tuto skutečnost prověřil a konstatuje, že platí údaje uvedené ve výkazu výměr, tedy asfaltový beton modifikovaný.

Ing. Hana Strnadová
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství