

legenda místností

[illegible]

Legenda značek

- El. vývod 1 – fázový
 Podlahová krabice 410x367x70 mm
 TOTAL STOP se sklíčením
 Trojúhelníkový vypínač pod omítkou IP 20
 Zásuvka dvojnásobná 230V, pod omítkou, IP40
 Zásuvka jednonásobná 230V, pod omítkou IP 40
 Zásuvka 230V vyčleněná pro lednici
 Zásuvka jednonásobná 230V, s přepětovou ochranou, pod omítkou IP 40
 skříň zásuvka jednonásobná 230V ve společném rámečku
 pojistková skříň
 elektrosvoděč


Legenda signalizačního systému OSSPO

KM- KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM- UMÍSTIT NAD DVEŘE
RT- RESETOVACÍ TLAČÍTKO- umístit u dveří vedle vstupu do místnosti,
případně dle dané situace
TS- TLAČÍTKO SIGNALNÍ TAHOVÉ- umístit do prostoru WC
DC- ZDROJ- pro signalizační systém

známky trasy zásuvkových obvodů a přírodních kabelů do rozvaděčů jsou v převážné většině zkráceny v trubkách v podzemí, případně v nových přechátech. Instalční výšky zásuvek budou udrženy v úrovni 300 mm nad podlahou. Ve vybraných místnostech budou instalovány podlahové abaje, přívody k nim budou taženy v trubkách. Instalční trasy kabelů na chodbách budou operativně řešeny při realizaci – možné vytvoření vlněného návalu.

WC budou v předstílních přípravy pro elektrické osoušeče zakončené v krabici s víčkem
úklidových komorách budou vývody pro připojení ohříváče vody, ty budou připojeny přes
pólové vypínače.

řipojení odtočových ventilátorů bude dle požadavku VZT, na WC budou v předstílních přípraveny vody pro elektrické osušče zakotvené v krabici s větkem úsákladových komorách budou vývody pro připojení ohříváče vody

[illegible]

Obnova památkového objektu bývalého špitálu na výstavní prostory

PRIRODNÍHO A KULTURNÍHO
Šoltátní 44, Telč, parc. st. 585, k.ú. Telč

PROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

1NP