

Protokol o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Ve Žďáru nad Sázavou dne 19.1.2022

Složení komise:

Předseda: zástupce investora – Novotný Pavel ing

Členové : projektant ZTI, VZT – Marek Filip

projektant elektro – Novotný Jaroslav

požární preventista – Teplý Ondřej ing

bezpečnostní technik – Teplý Ondřej ing

Název objektu : HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí , Rekonsrukce ZTI a kanalizační přípojka dolní dílny

Použité podklady: výkresy stavby, ZTI, VZT a ústní požadavky investora.

Popis objektu: objekt je zděný o dvou podlažích. V objektu jsou umístěny šatny, sociální zařízení včetně sprch a učebny pro konzultaci s žáky provádějící praxi. Vstup do objektu je hlavními dveřmi objektu nebo vraty do dílny. Vstup do areálu spodních dílen je bránou a vstupní brankou.

Rozhodnutí: Na podkladě určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000 – 5 – 51 ed3 pro potřeby posouzení nebezpečí elektrického úrazu, který může nastat při provozu elektrických zařízení byly prostory zařazen dle ČSN 33 2000-4-41 ed2 – Z1

Učebny, šatny, WC a chodby – prostory normální

Sprchy a umývárny – AA5, AB5, AC1, AD3, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM9-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA2, BC4, BD3, BE1, CA1, CB1 – prostor zvlášť nebezpečný

Zdůvodnění - V prostoru sprch a umývárně se při normálním provozu bude vyskytovat voda na podlaze. Pro používání přenosných spotřebičů v prostoru umýváren a šaten bude zhotoven provozní řád, který bude nedílnou součástí vybavení umýváren a šaten. S tímto řádem musí být seznámeni všichni účastníci provozu. Navržené zařízení musí být v průběhu zkušebního provozu prověřeno a tento písemný doklad musí být před uvedením do trvalého provozu buď potvrzen, nebo opraven.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 19.1.2022

Předseda komise: Novotný

