



Číslo místnosti Room number	Název místnosti	Plocha místnosti	Výška místnosti
		m ²	m
104	Aplikace	4,70	2,70
105	Příprava	12,10	2,70
105a	Dokumentace	3,00	2,70
106	Filtr personál	4,60	2,70
106a	Úklidová místnost	0,60	2,30
107	Materiálová propust - vstup	0,23	0,48
108	Materiálová propust - výstup	0,09	0,48
109	Materiálová propust - generátor	0,23	0,60
111	Chodba	2,10	2,60
112	WC aplikovaný pacient	2,64	2,60

- LEGENDA:
- A - TŘÍDA ČISTOTY (ISO CLASS 5)
 - C - TŘÍDA ČISTOTY (ISO CLASS 7)
 - KONTROLOVANÝ PROSTOR
 - MATERIÁLNÍ TOK
 - PERSONÁLNÍ TOK
 - GENERÁTOR

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel, fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:				
ING. JIŘÍ HÁJEK	ING. JIŘÍ HÁJEK	TOMÁŠ KLASA	ING. JIŘÍ HÁJEK		
INVESTOR: Nemocnice Nové Město na Moravě, Ždárská 610, 592 31 Nové město na Moravě				ČÍSLO ZAKÁZKY	Z0293-20
ÚPRAVA ČISTÝCH PROSTOR PŘÍPRAVY RADIOFARMAK Nemocnice Nové Město na Moravě				DRUH PROJEKTU	DPS
				DATUM	11/2020
				FORMÁTŮ A4	3
				MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
TŘÍDY ČISTOTY, TOKY				1:50	D.1.4.4-014