

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 41797/2022	Vyřizuje/telefon I. Nestrojilová/ 564 602 417	V Jihlavě dne 10. 5. 2022
-------------------------	----------------------------------	--	------------------------------

Veřejná zakázka:

„Dětský domov Jemnice – oprava venkovních omítek a výplní otvorů Budkov“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Ve „Výpisu prvků PSV – truhlářských – oken“ (D.1.1.d.2) se v popisu jednotlivých nových prvků uvádí jako materiál lepený smrkový europrofil, v tomtéž dokumentu se však na straně 18 ve všeobecných požadavcích na realizaci píše, že nové prvky budou vyrobeny z jakostního sušeného dubového řeziva.

Zajímá nás tedy, jaký materiál máme zohlednit v cenové nabídce.

Reakce zadavatele:

Specifikace konkrétních prvků výpisu má přednost před všeobecným podmínkami, dodavatel tedy použije pro ocenění lepený europrofil.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací k zadávací dokumentaci při zpracovávání své nabídky.

Vzhledem k tomu, že tímto doplněním nedochází ke změně (úpravě) zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 9. zadávacích podmínek neprodlužuje.

Tato informace k zadávací dokumentaci se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí odboru majetkového