

Vysvětlení zadávací dokumentace 1

Název veřejné zakázky: **II/602 – Oprava vysokorychlostního vážení Velké Meziříčí**
Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje **vysvětlení zadávací dokumentace**.

Dotaz č. 1

Dobrý den,
jako uchazeč o výše uvedenou zakázku se na zadavatele obracíme s následujícími dotazy:
Po prostudování PD – SO 101 – Komunikace – vzorového příčného řezu jsme zjistili, že jsou projektantem předepsány asfaltové směsi, na které nemá náš subdodavatel stavebních prací schválené receptury. Jedná se o asfaltový beton pro ohrusné vrstvy s modifikovaným asfaltovým pojivem ACO 16 S PmB 45/80-75 tl. 50 mm a asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VMT 22 PmB 25/55-60 pro ložnou vrstvu tl. 80 mm.

Dotaz uchazeče:

Akceptuje zadavatel alternativní asfaltové směsi ve stejné nebo vyšší kvalitě?

Požadovanou ohrusnou vrstvu ACO 16 S PmB 45/80-75 (+ vlákna) nahradit alternativou ACO 11 S PmB 45/80-75 (+ vlákna)

Požadovanou ložnou vrstvu VMT 22 PmB 25/55-60 nahradit VMT 22 PmB 25/55-65

Předem děkuji za zodpovězení dotazů.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel odpovídá na dotaz následovně:

V rámci veřejné zakázky zadavatel trvá na předepsaných asfaltových směsích v souladu s projektovou dokumentací.

V Jihlavě dne 27. 5. 2022

Ing. Terezie Klímová
referent veřejných zakázek