

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	„SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš
Telefon, fax:	+420 564 602 588
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatelů ze dne 16. 6. 2022 a 17. 6. 2022 následující vysvětlení, doplnění a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz 1:

Součástí výkazů výměr je i výkaz výměr s názvem: E3- Evakuační rozhlas. Podle technické zprávy se ale jedná jen o domácí rozhlas s nuceným poslechem. Máme ocenit domácí rozhlas, nebo evakuační rozhlas podle ČSN EN 54-16 ?

Odpověď:

Jedná se o domácí rozhlas s nuceným poslechem dle požadavku PBŘ. Upraveny formulace v technické zprávě, výkresech i v popisu položky.

Dotaz 2:

Ve výkazu výměr profese Silnoproud je položka č. 780 s textem : Topný kabel12 ks/m. Prosíme o upřesnění bližších technických parametrů (výkon, délka, typ kabelu, fixace atd.) a o opravu měrné jednotky, aby bylo možné položku ocenit.

Odpověď:

Položka č. 780 ve výkazu výměr profese Silnoproud doplněna a upravena.

Dotaz 3:

Ve výkazu výměr profese Silnoproud je montážní položka č.723 s textem: montáž ochr. Pospojování.....3 ks/m, s doplňkovým popisem: Poznámka k položce 1. - 3.NP. Měrná

jednotka a ani množství nedefinují rozsah požadovaných prací. Ve kterých položkách nalezneme materiály pro tuto montážní položku? Případně opravte výměru a měrnou jednotku, aby bylo zadání jasné.

Odpověď:

Položka č. 723 výkazu výměr profese silnoproud doplněna o měrné jednotky.

Dotaz 4:

Ve výkazu výměr profese Silnoproud je položka č.662 s textem: antistatická podlaha s výměrou 96 ks/m, položka č. 664 s textem: antistatická podlaha s výměrou 84 ks/m a položka č. 741 s textem: montáž antistatické podlahy s výměrou 2 ks/m. Žádáme o detailní specifikaci, co máme v položkách ocenit.

Odpověď:

Položky byly detailněji specifikovány.

Dotaz 5:

Ve výkazu výměr profese Silnoproud byly doplněny měrné jednotky univerzální měrnou jednotkou ks/m. U některých položek je ale nejasné, která z měrných jednotek platí. U trubek a kabelových žlabů nevíme, zda dát jednotkovou cenu za metr nebo cenu za kus o délce uvedené v poznámce. (např. položka číslo 703 s textem: trubka elektroinstalační Ø 40mm s výměrou 80 ks/m. V poznámce je uvedeno: délka 2 m pevná vč. upevňovacího materiálu). Jak máme postupovat?

Odpověď:

Pro vyloučení pochybností v příslušných položkách soupisu prací, dodávek a služeb upraveny měrné jednotky.

Dotaz 6:

Dovolujeme si zadavatele požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k následujícím položkám výkazu výměr:

A - SO02 - pol. 270 - bednění - prosíme upřesnit množství (počet kusů)

A - SO02 - pol. 213 - vykonzolování - prosíme rozepsat položku

obecně - čísla pol. (pořadí) je promíchané, žádost o správnou posloupnost číslování

SO01 - ostatní náklady bez rozlišení - položka statické zajištění mostu - prosíme rozepsání a upřesnění - nosnost a další parametry pro řádné nacenění.

A - SO02 - pol. 98 - provizorní komín - prosíme o bližší upřesnění - doplnění metráže a průměru

A - SO02 - pol. 264 - úprava hromosvodu - prosíme o upřesnění a bližší specifikaci a rozepsání

A - SO02 - pol. 266 - úprava hromosvodu - prosíme o upřesnění a bližší specifikaci a rozepsání

A - SO02 - pol. 265 - úprava VZT - - prosíme o upřesnění a bližší specifikaci a rozepsání

A - SO02 - pol. 267 - úprava VZT - - prosíme o upřesnění a bližší specifikaci a rozepsání

A - SO02 - pol. 262 - přípomoci - prosíme o rozepsání a upřesnění

C - ÚV - pol. vrtání prostupů - prosíme o doplnění počtů a průměrů

Dovolujeme si zadavatele upozornit na to, že výše uvedené položky výkazu výměr neodpovídají vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, § 5, dle něhož musí být položky soupisu prací popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací. Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v souladu s dokumentací pro zadání stavebních prací, umožňující porovnatelné ocenění obsahu položky. Tímto žádáme zadavatele, aby byl výkaz výměr uveden do souladu s citovaným předpisem.

Odpověď:

- U položky A - SO02 - pol. 270 – bednění doplněn popis položky a v souvislosti s tím, doplněn do položky 56 text „Vč. dobetonávek mezer mezi panely, případně jiných prostupů, bednění dobetonávek a jejich odbednění.“
- Položka A - SO02 - pol. 213 – vykonzolování odstraněna a nahrazena položkou 286, zároveň došlo k odstranění 281 a zároveň upraven popis položek 24, 46 a 47 (bourací práce).
- Tím, že dochází průběžně k doplnění/odstranění položek v souvislosti se změnami či doplněním zadávacích podmínek, dochází též k neposloupnosti číslování. Nicméně každá položka má číslování stejné ve všech verzích, což usnadňuje vyhledávání položek při kontrolách mezi jednotlivými verzemi rozpočtu. Z tohoto důvodu číslování položek nebude změněno.
- U položky SO01 - ostatní náklady bez rozlišení - položka statické zajištění mostu doplněna předpokládaná požadovaná nosnost 20 t;
- U položky A - SO02 - pol. 98 - provizorní komín doplněn podrobnější popis položky;
- U položky A - SO02 - pol. 264 - úprava hromosvodu doplněn podrobnější popis položky;
- U položky A - SO02 - pol. 266 - úprava hromosvodu doplněn podrobnější popis položky;
- U položky A - SO02 - pol. 265 - úprava VZT doplněn podrobnější popis položky a zároveň do části demolice doplněna položka 51.
- U položky A - SO02 - pol. 267 - úprava VZT doplněn podrobnější popis položky;

- U položky A - SO02 - pol. 262 – připomoci doplněn podrobnější popis položky;
- U položky C - ÚV - pol. vrtání prostupů doplněn podrobnější popis položky.

Dotaz 7:

V oddíle D4 Rozvod tlakového vzduchu položka 69. Automatický odpouštěč kondenzátu není odkaz na žádnou specifikaci a ani v PD jsem nic neobjevila. Prosím tedy o vyspecifikování této položky.

Odpověď:

Specifikace doplněna do soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz 8:

Výtah II – v popisu u položky č.260 jsou dveře 900/2500mm, v půdorysech je ale 1500/2500mm. Prosím o sjednocení. Dále bych chtěla ověřit nosnost 3 200 kg, zda je to pravda.

Odpověď:

Zadavatel uvedený nesoulad prověřil a požaduje rozměr dveří 1100/2500 mm, nosnost minimálně 1 250 kg. V souvislosti s tímto upraven popis položky v soupisu prací dodávek a služeb a zároveň upraveno na příslušných výkresech i v technické zprávě.

Dotaz 9:

Výtah I., výtah II. - zdali je požadovaný nějaký standard? Jak má vypadat materiálové provedení kabiny, dveří atd..

Odpověď:


Položka doplněna o požadovaný standard.

Tímto vysvětlením dochází zároveň k doplnění a změně zadávacích podmínek, proto zadavatel posoudil povahu provedeného doplnění a změny. S ohledem na skutečnost, že se jedná o doplnění a změnu, které nemá dle zadavatele výraznější časový dopad na tvorbu nabídky dodavatele, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek ve znění Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek ze dne 14. 6. 2022, tj. **do 12. 7. 2022 do 10:00 hod.**

Zároveň v souvislosti s úpravou zadávacích podmínek uveřejní upravené znění Přílohy č. 2 zadávacích podmínek - textová a výkresová část projektové dokumentace pod názvem „SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen Křemešnická“ a upravené znění Přílohy č. 3 zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace pod názvem „SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen Křemešnická“ v sekci zadávací dokumentace.

21. 06. 2022

V Jihlavě dne



.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina