

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Číslo jednací: 60312/2022

Název veřejné zakázky:	„Lůžkový hospic v Kraji Vysočina“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina Ing. Jan Kalina, vedoucí oddělení správy realit
Kontaktní osoba:	Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Ing. Oldřich Homola – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 415, +420 564 602 326
E-mail:	mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; homola.o@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

SO 05 – Hospodaření s dešťovou vodou

V PD chybí přílohy - Dimenzování vsaků

Reakce zadavatele:

Zadavatel doplnil chybějící přílohy a zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace následující přílohy:

- Část A – vsakování.pdf
- Část B – vsakování.pdf
- Část C – vsakování.pdf
- Část D – vsakování.pdf

Dotaz č. 2:

SO 01 - Proším o doplnění specifikace:

- SO 01 – pol. 389_PS1_Prosklená skládací stěna 4800x3000 dle specifikace
- SO 01 – pol.180_9-04_Dodávka a montáž chladicího boxu dle specifikace
- SO 01 – pol.344_pan1_izolační panel dle specifikace – márnice

Reakce zadavatele:**- SO 01 – pol. 389_PS1_Prosklená skládací stěna 4800x3000 dle specifikace**Specifikace prosklené skládací stěny:

Šířka modulu: max. 1250 mm
Výška modulu: 3000 mm
Tloušťka skla: 10 mm
Tloušťka profilu: 45 mm
Spojení modulů: volitelně: hliníkový U profil včetně těsnění
Zavěšení modulů: 1 - bodové/ 2 - bodové
Hmotnost: 10 mm sklo – 26 kg/m²
Uzamykání modulů: manuální, neviditelný zajišťovací mechanismus dole
K dispozici s dveřmi: Ano
Posun modulů: manuální

Poznámka: Uvedený útlum ve výkresové dokumentaci není podmínkou, uvedený parametr byl ponechán z předcházejícího využití prostor. Požadavek na hlukový útlum 30 – 35 dB.

- SO 01 – pol.180_9-04_ Dodávka a montáž chladicího boxu dle specifikace

Jedná se o duplicitní položku, která byla odstraněna.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace nový/aktualizovaný výkaz výměr pod názvem „Výkaz výměr_aktualizovaný 12. 7. 2022“.

- SO 01 – pol.344_pan1_ izolační panel dle specifikace – márnice

Izolační panel PUR tl. 60 mm, RAL 9010/9010

Dotaz č. 3:**SO 01 – keramická dlažba – ve VV chybí m..č. 0.27, 0.28, 0.29 a 0.30**

402	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m ²	m ²	29,350
403	M	dlaž6	Keramická dlažba 600x600 ozn. 6 dle specifikace	m ²	33,753

0.27 8,83 tech. vstup
0.28 4,68 vstup pro kuchyň
0.29 4,38 sklad kuchyň
0.30 19,89 kancelář

Reakce zadavatele:

Jedná se chybu ve výměře, výše uvedené místnosti byly doplněny.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace nový/aktualizovaný výkaz výměr pod názvem „Výkaz výměr_aktualizovaný 12. 7. 2022“.

Dotaz č. 4:**SO 01 – střecha - pol.252 a 253**

252	K	713141212	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín	m	1 249,900
VV		1118,1-19,45*2+81,5+89,2			1 249,900

Atikový klín je malován podél atik a těch určitě není 1000 metrů. Navíc obě položky by tam vlastně vůbec nemusely být, protože „náběhy“ se u fóliové krytiny nedělají (resp. nejsou v typ. detailech).

Reakce zadavatele:**SO 01 – střecha - pol.252 a 253**

Jedná se o chybu v součtovém sloupci (překlep), bylo zadavatelem opraveno.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace nový/aktualizovaný výkaz výměr pod názvem „Výkaz výměr_aktualizovaný 12. 7. 2022“.

Atikové klíny – náběhy jsou součástí typových detailů „zelených střech“.

Dotaz č. 5:

Prosíme o sdělení termínu prohlídky staveniště.

Reakce zadavatele:

Zadavatel stanovil v Základních podmínkách a požadavcích pro vypracování nabídky v bodě 9. Prohlídka místa plnění toto:

Prohlídka místa plnění bude umožněna po předchozí domluvě na telefonním čísle:

+420 564 602 326, +420 724 650 240 (Ing. Oldřich Homola – zástupce zadavatele pro věci technické).

Jako možný termín prohlídky staveniště zadavatel stanovuje **čtvrtek 21. 7. 2022 v 10:00 hod.**, Sraz účastníků prohlídky bude na parkovišti Nemocnice Havlíčkův Brod, Husova 2624.

Dotaz č. 6:

V rozpočtu na listě SO01 se nachází položky č. 323 a 324 montáž a dodávka panelů stěn márnice, č. 343 a 344 montáž a dodávka panelů stropů márnice, č. 368a 369 montáž a dodávka dveří chladírenských a v rozpočtu VZT zařízení číslo 3 chlazení márnice a zároveň na listě SO.01 je položka č. 180 dodávka montáž chladicího boxu dle specifikace nejedná se o duplicitu? Případně kde se chladicí box nachází a jaká je jeho specifikace.

Reakce zadavatele:

Položky v rozpočtu na listě SO01 č. 323, 324, 343, 344, 368a, 369 včetně rozpočtu VZT zařízení číslo 3 chlazení márnice zkontroloval a jsou v pořádku.

- SO 01 – pol.180_9-04_ Dodávka a montáž chladicího boxu dle specifikace

Jedná se o duplicitní položku, která byla odstraněna.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace nový/aktualizovaný výkaz výměr pod názvem „Výkaz výměr_aktualizovaný 12. 7. 2022“.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace nový/aktualizovaný výkaz výměr pod názvem „**Výkaz výměr_aktualizovaný 12. 7. 2022**“ a dále následující přílohy:

- Část A – vsakování.pdf
- Část B – vsakování.pdf
- Část C – vsakování.pdf
- Část D – vsakování.pdf.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky, neboť aktualizovaný soubor plně nahrazuje soubor původní a pro dodavatele je jeho použití při ocenění nabídky závazné.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází k úpravě zadávacích podmínek, prodlužuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 10. zadávacích podmínek, **a to nově do 8. 8. 2022 do 10:00 hod.**

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

V Jihlavě dne 12. 7. 2022

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí odboru majetkového
Krajský úřad Kraje Vysočina