

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

Číslo jednací: 64008/2022

Název veřejné zakázky:	„Lůžkový hospic v Kraji Vysočina“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina Ing. Jan Kalina, vedoucí oddělení správy realit
Kontaktní osoba:	Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Ing. Oldřich Homola – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 415, +420 564 602 326
E-mail:	mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; homola.o@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

SO 01 – pol. 459 a 460 : Krbová vložka

PD neřeší osazení a vzhled krbu

Chybí skleněná podložka před krbovou vložkou.

Reakce zadavatele:

Krbová obestavba - svislé obezdění (viz. půdorys 1.NP) s povrch. úpravou v omítce shodné se stěnami.

Skleněná podložka není součástí dodávky.

Dotaz č. 2:

SO 01 – pol. 444 a 445 – Přesun hmot

– ve výkazu výměr je pravděpodobně duplicitní položka.

Reakce zadavatele:

Ano, položka 445 byla duplicitní a byla odstraněna.

Dotaz č. 3:

Prosíme o zaslání knihy svítidel.

Reakce zadavatele:

Knihy svítidel není součástí prováděcí projektové dokumentace. Svítidla jsou pro ocenění dostatečně specifikována v PD a rozpočtu.

Dotaz č. 4:

SO 01 – pol. 285 : Ve výkazu výměr jsou dveře bez rozlišení - Podle tab. D1.19 mají dveře do prostoru 0.12 a 0.10 (2 kusy) elektrozámek. Co platí?

Reakce zadavatele:

Dveře do prostoru 0.12 a 0.10 včetně elektrozámků jsou nyní vloženy do výkazu výměr samostatně.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace nový/aktualizovaný výkaz výměr pod názvem „Výkaz výměr_aktualizovaný 22. 7. 2022“.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky, neboť aktualizovaný soubor plně nahrazuje soubor původní a pro dodavatele je jeho použití při ocenění nabídky závazné.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází k úpravě zadávacích podmínek, prodlužuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 10. zadávacích podmínek, **a to nově do 10. 8. 2022 do 10:00 hod.**

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

V Jihlavě dne 22. 7. 2022

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí odboru majetkového
Krajský úřad Kraje Vysočina