

Kraj Vysočina

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 5

Číslo jednací: 67969/2022

Název veřejné zakázky:	„Lůžkový hospic v Kraji Vysočina“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina Ing. Jan Kalina, vedoucí oddělení správy realit
Kontaktní osoba:	Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Ing. Oldřich Homola – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 415, +420 564 602 326
E-mail:	mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; homola.o@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

OBJEKT SO.01 Hospic – „*položky č. 126,127,128,130 povrchová úprava vnitřních stěn o výměře 4307,30m²*“ – nikde v PD jsme nenašli skladbu jednotlivých vrstev povrchové úpravy vnitřních stěn.

Dotazujeme se, zda je správná skladba povrchové úpravy stěn v rozsahu výkazu výměr a to: cementový postřik, polymercementový spojovací můstek, potažení stěn sklovláknitým pletivem do tenkovrstvé malty, dvouvrstvá vápenocementová štuková omítka. Má být takto skladba i oceněna?

Reakce zadavatele:

Ano, zadavatelem uvedená specifikace/skladba je správná a považuje podklady pro nacenění za dostačující. Zadavatel žádá dodavatele o nacenění dle výkazu výměr, neboť nemůže uvádět požadavky nebo odkazy na určité dodavatele či výrobky.

Kraj Vysočina

Dotaz č. 2:

OBJEKT SO.01 Hospic – „*pol.č. 159 Osazování zárubní kovových*“ - počty zárubní v následujících položkách (160-171,173,174) jejich dodávek nekorespondují počtem s touto montážní položkou ani s výpisem prvků zárubní v zámečnických výrobcích D1.17. Žádáme o úpravu počtu kusů.

Reakce zadavatele:

Zadavatel připouští nesoulad položek dodávky zárubní, který je nižší než montáž. Zadavatelem bylo upraveno v rozpočtu a výkazu výměr.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace nový/aktualizovaný výkaz výměr pod názvem „Výkaz výměr_aktualizovaný 5. 8. 2022“.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace nový/aktualizovaný výkaz výměr pod názvem „Výkaz výměr_aktualizovaný 5. 8. 2022“.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky, neboť aktualizovaný soubor plně nahrazuje soubor původní a pro dodavatele je jeho použití při ocenění nabídky závazné.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází k úpravě zadávacích podmínek, prodlužuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 10. zadávacích podmínek, **a to nově do 16. 8. 2022 do 10:00 hod.**

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

V Jihlavě dne 5. 8. 2022

Ing. Petr Krepčík
vedoucí majetkoprávního oddělení
odboru majetkového
Krajský úřad Kraje Vysočina