

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

- — — — — - vedení televizního a rozhlasového signálu
- — — — — - VCCLY 75-4,8 / KOPEX 16
- — — — — - televizní zásuvka UŽK-05
- — — — — - tkrabice s rozbočovači (KT 250)
- — — — — - tkrabice s rozbočovači (KO 125)

Příklad označení:

STA2C - krabice s rozboč. ve 2. NP části C

MÍSTNÍ ROZHLAS

- — — — — - reproduktor místního rozhlasu (typ a příkon viz výkr.)
- — — — — - regulátor místního rozhlasu (typ viz výkr.)
- — — — — - vedení místního rozhlasu
- — — — — - napájecí vedení - JYTY 4Dx1
- — — — — - vedení k reproduktorům - JYTY 2Dx1
- — — — — - vedení k regulátorům - JYTY 4Dx1
- — — — — - vedení nad podhledem na roštu jinde v tr. pod omítkou

- — — — — - rozhl. ústředna PASO P 8120 (1ks)
- — — — — - koncový zesilovač PASO P 8241 (2 ks)
- — — — — - selektor zón (max. 6 zón)
- — — — — - tuner (CD, magnetofon) + stolní mikrofon

TELEFON

- — — — — - telefonní vedení - SYKFY 2x2x0,5 (není-li uvedeno jinak)
- — — — — - telefonní zásuvka RJ 12 6/4
- — — — — - telefonní zásuvka RJ 12 6/4
- — — — — - telefonní ústředna GolsStar GSX-33 EXE
- + hlavní rozvod KRONE KB II (svorkovnice KRONE LSA-PLUS 10x2)

celistvost a značení vedení z hlavního rozvodu až do zásuvek kontroluje a revizní zprávu vystavuje dodavatel elektro - slaboproudu

označení: Např. T2B02 = telefon, 2.NP, část B, poř. č. 02

JEDNOTNÝ ČAS

- — — — — - vedení jednotného času - CYKY 2Ax1,5
- — — — — - podružné hodiny jednotného času
- — — — — - hlavní hodiny jednotného času KL 200
- — — — — - docházkové hodiny EX 3200
- + kovová lístkovnice (2 ks)

Stavutelný
675 76 HARTVÍKOVIC 115
tel. 0509/65 26 89-91 fax 0509/65 26 88
IČO 18125026 DIČ 333-481017446

Stavba provedena dle projektové dokumentace bez změn.





podpis

2

Veškerá instalace bude splňovat příslušné podmínky ČSN, z hlediska vzdálenost vedení při souběhu a křižování 342300

Veškeré otvory do rozm. 30 x 30 cm provede dodavatel příslušné profese elektro.

Přesné umístění přístrojů bude provedeno dle PD interiérů

oprava	c		provedl		datum	podpis	
	b						
	a						
ved.proj.		navrhl	kreslil	schválil			
ing. BEROUN		ing. TOMEK	ing. TOMEK	ing. VAVERKA			
							
investor		OÚSS Třebíč, manž. Curieových 603, Třebíč			formát	XA4	
místo stavby		Náměšť nad Oslavou, Husova ul.			měřítko	-	
stavba		Domov důchodců Náměšť nad Oslavou			datum	V.1998	
objekt		Slaboproud			zak. č.:	14C/97	
výkr.		Legenda přístrojů a vedení			část	E.1.7	
					č. v.	E.1.7.8	stupeň RP