

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	„SPŠ TŘEBÍČ – OBJEKT DÍLEN NA ULICI ŽDÁRSKÉHO - ÚSPORY ENERGIÍ“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš
Telefon, fax:	+420 564 602 588
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatelů ze dne 25. a 28. 8. 2022 následující vysvětlení, doplnění a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz 1:

„V podmínkách je uveden požadavek na:

OKENNÍ VÝPLNĚ

- profily v "A" kvalitě

- všechny hlavní profily (rámy, křídla, sloupky) budou z prvoplastu, bez recyklovaného PVC

Výše uvedené požadavky nejsou dle metodiky pro výběrová řízení relevantní.

Metodika zpracovaná ČKLOP z r. 2020 pro výběrová řízení byla schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a výběrová řízení se mají touto schválenou metodikou řídit. Tato metodika byla vyhotovena s cílem objektivně specifikovat požadavky kladené na nová okna a dveře, které umožní zajistit dostatečné množství kvalifikovaných uchazečů splňujících relevantní kvalitativní a technické požadavky - viz formulář v této metodice.

Uvádím konkrétní citaci z této metodiky Údaje o tloušťce stěny profilu, případně o počtu komor, jsou zohledněny v hodnotě U_f rámu, proto není důvod je požadovat samostatně, zejména je nepřipustné je požadovat jako dodatečné parametry ZD. Hloubka profilu nesmí být stanovena diskriminačně (přesnou hodnotou konkrétního systému), může být stanovena formou: „větší než...“, „nejméně...“, „maximálně...“ - a další

Žádáme o vypuštění výše zmíněných bodů výběrového řízení

Odpověď:

Zadavatel upouští od požadavku, kdy všechny hlavní profily (rámy, křídla, sloupky) budou z prvoplastu, bez recyklovaného PVC.

Zadavatel dále trvá na požadavku, kdy profily výplní otvorů bude v třídě A dle normy ČSN EN 12 608-1. Tento požadavek vyplývá z velkých rozměrů okenních sestav, aby byla zajištěna dostatečná prostorová tuhost okenních sestav a nedocházelo k nadměrným deformacím, dále z důvodu instalace okenních sestav převážně v prostorách se zvýšeným

rizikem mechanického poškození (prostory autodílen) a dále z důvodu zvýšené odolnosti proti nešetrnému zacházení uživateli objektů (studenti).

Dotaz 2:

1. Objekt F – v projektové dokumentaci uvedenou plastovou okenní sestavu F/A03 nemůžeme ve VV najít. Prosíme o informaci, kde se zmíněný prvek nachází, případně prosíme o jeho doplnění.

2. Objekt G – v projektové dokumentaci uvedené plastové okno G/A03 nemůžeme ve VV najít. Prosíme o informaci, kde se zmíněný prvek nachází, případně prosíme o jeho doplnění.

Odpověď:

Zadavatel prověřil úplnost výkazu výměr a doplnil chybějící okenní soustavy.

Chybějící okenní sestava objektu F/A03 byla doplněna do výkazu výměr. Upravené a doplněné položky výkazu výměr jsou následující:

06 - objekt F - stavební úpravy

766 - konstrukce truhlářské

1/ upravena PČ_177_R61140055.602 - opravena celková hmotnost

2/ doplněna nová PČ_207_R61140055.603 - doplněna okenní sestava dle PD. F/A03

3/ upravena PČ_178_998766102 - upraveno celkové množství

Chybějící okenní sestava objektu G/A03 byla doplněna do výkazu výměr. Upravené a doplněné položky výkazu výměr jsou následující:

07 - objekt G - stavební úpravy

766 - konstrukce truhlářské


1/ doplněna nová PČ_195_R61140055.703 - doplněna okenní sestava dle PD. G/A03

2/ upravena PČ_170_998766102 - upraveno celkové množství

Tímto vysvětlením dochází zároveň k doplnění a změně zadávacích podmínek, proto zadavatel posoudil povahu této změny. S ohledem na skutečnost, že se jedná o doplnění a změnu přesně vymezenou, která nemá dle zadavatele výraznější časový dopad na tvorbu nabídky dodavatele, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek, tj. **do 7. 9. 2022 do 10:00 hod.**

Zároveň v souvislosti s úpravou zadávacích podmínek uveřejní upravené znění Přílohy č. 2 zadávacích podmínek - textová a výkresová část projektové dokumentace pod názvem „SPŠ TŘEBÍČ – OBJEKT DÍLEN NA ULICI ŽDÁRSKÉHO - ÚSPORY ENERGÍÍ“ a Přílohy č. 3 zadávacích podmínek – soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace pod názvem „SPŠ TŘEBÍČ – OBJEKT DÍLEN NA ULICI ŽDÁRSKÉHO - ÚSPORY ENERGÍÍ“.

V Jihlavě dne **29. 08. 2022**



Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina