

Vysvětlení zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	„SPŠ TŘEBÍČ – OBJEKT DÍLEN NA ULICI ŽDÁRSKÉHO - ÚSPORY ENERGIÍ“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš
Telefon, fax:	+420 564 602 588
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemného dotazu dodavatele ze dne 30. 8. 2022 následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz 1:

V projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace v části 1.31 tabulka výplní otvorů jsou navrženy pozice B/A03 – A07 z PVC. Tyto sestavy jsou na samé hranici vyrobitelnosti z PVC profilů. Vzhledem ke své výšce, délce a tudíž i ploše musí být tyto prvky řádně vyztuženy a dilatovány. V projektové dokumentaci není nikde uvedeno, jaký moment setrvačnosti musí výztuže a dilatace těchto prvků splňovat. Dle našich zkušeností je nutné na každý spoj sestavy oken uvažovat s momentem setrvačnosti $lx \text{ min. } 46 \text{ cm}^4$. toto předpokládá použití uzavřených nebo minimálně 2x zahnutých výztuží rámu oken s tloušťkou stěn minimálně 2 mm + pásové oceli svísele. Vzhledem k tomu, že je těchto spojů více než 60 má tato skutečnost zásadní vliv na cenu otvorových výplní Pokud nebudou otvorové výplně takto řádně vyztuženy lze je vyrobit a naistalovat, toto provedení však bude v přímém rozporu s vyhláškou 268/2009 Sb. V platném znění.

Žádáme o předepsání požadovaného momentu setrvačnosti pro výše uvedené sestavy otvorových výplní. Jedině takto lze zajistit transparentnost nabídek uchazečů dle § 6 ZZVZ.

Odpověď:

Zadavatel jednoznačně deklaruje, že nebude akceptovat jakékoliv plnění v rozporu s platnou legislativou! Zadavatel tedy požaduje dodání okenních sestav v souladu s platnými příslušnými normami, vyhláškami, zákony a nařízeními vlády. Samotné řešení vyztužení profilů a statickou stabilitu konstrukcí rámu/okenních sestav ponechává zadavatel na zhotoviteli. Zadavatel požaduje před montáží oken předložení výrobní dokumentace okenních sestav.

Tímto vysvětlením nedochází k doplnění ani změně zadávacích podmínek, proto zadavatel ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek, tj. **do 7. 9. 2022 do 10:00 hod..**

V Jihlavě dne 31. 8. 2022



.....
Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkové
Krajský úřad Kraje Vysočina