

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s. r. o.
Nemocniční 53
787 01 ŠUMPERK

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: TR/4251-2/2019-Se
Vyřizuje: Sedláček Jaroslav, Ing.
Tel.: 568899113
Datum: 12. 9. 2019

Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VAS.

Provoz vodovodu a kanalizace Třebíč venkov
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
Jan Urbánek ml.
Tel.: 568 899 134, e-mail: urbanek@vastr.cz

„II/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky, přeložka vodovodu“, k. ú. Lipník, p. č. 680/2, 691, 331/1, 680/7, 46, 48, 761, 680/16, 691, 342/4, 680/17, 332/5, 697/82, 739, 343/2, 708/1, 708/4, 710

Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. a Obec Lipník

Projektová dokumentace řeší úpravu křížení silnic II/401, III/36063, III/36066 a navazujících místních komunikací. V rámci stavby by mělo dojít k nahrazení stávajících uličních vpustí novými v počtu celkem 17. Z toho 15 uličních vpustí bude napojeno na dešťovou kanalizaci a 2 uliční vpusti budou napojeny do jednotné kanalizace. Dešťová kanalizace by měla být částečně rekonstruována v délce 20 m v dimenzi DN800. Součástí dokumentace je také přeložka vodovodních řadů v majetku obce Lipník a vodovodního přivaděče v majetku svazku VODOVODY A KANALIZACE, které probíhají křižovatkou. Přeložka vodovodní řadů bude v celkové délce 112,0 m, z toho 85,0 m v dimenzi DN(ID) 160 mm a materiálu PE100 RC a 27,0 m v dimenzi DN(ID) 110 mm a materiálu PE100 RC. Součástí přeložky vodovodních řadů bude i přepojení celkem 4 vodovodních přípojek. Přeložka vodovodního přivaděče bude v délce 110,0 m v dimenzi DN(ID) 315 mm a materiálu PE100 RC.

Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. divize Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.

Účel vyjádření: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace **SOUHLASÍME** za následujících podmínek:

1. Před vydáním stavebního povolení požadujeme uzavřít dvě smlouvy o přeložce zařízení. První mezi investorem, svazkem VODOVODY A KANALIZACE a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s.. Druhou mezi investorem, obcí Lipník, a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s.. **Ke kolaudaci přeložky musí být předložen písemný souhlas provozovatele zařízení s provedením přeložky.**
2. **Požadujeme oznámit vedoucímu příslušného provozu zahájení prací s měsíčním předstihem kvůli přípravným pracím na opravě jednotné kanalizace v místě dotčení se stavbou!**
3. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytyčení vodovodu a kanalizace ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Třebíč. Vytyčení provede na základě objednávky investora naše organizace, p. Radek Klika - tel. 568 899 167, mobil 603 754 147, e-mail: klika@vastr.cz.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
Bankovní spojení: 1401711/0100
sekretariát: +420 568 899 115, e-mail: sekretariat@vastr.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

4. Při návrhu a realizaci stavby požadujeme respektovat technické standardy, které jsou zveřejněny na webových stránkách <http://www.vodarenska.cz/cs/services/informaceObcim/technicke-standardy>.
5. Dodavatel je povinen před zahájením zemních prací seznámit všechny dotčené pracovníky s polohou zařízení ve správě provozovatele.
6. Při umísťování staveb pevně spojených se zemí je třeba respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle §23 zákona č. 274/2001 Sb. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí. V ochranném pásmu se nesmí umísťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé porosty nebo provádět jakékoliv činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu či kanalizaci v případě jejich opravy.
7. Při souběhu a křížení navrženého vodovodu je třeba dodržet minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
8. Zhotovitel stavby musí nejméně 20 dní před přerušením (omezením) dodávky vody písemně požádat provozovatele, aby zajistil informování jednotlivých napojených odběratelů o plánovaném přerušení (omezení) dodávky vody dle §9 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
9. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit jakékoliv poškození zařízení vodovodu a kanalizace na centrální dispečink provozovatele – tel. 568 899 116.

Upozorňujeme dodavatele, že:


- a) odběr vody pro potřebu stavby je možný pouze tehdy, když bude mít s naší divizí uzavřenou smlouvu o dodávce vody, jinak bude odběr klasifikován jako neoprávněný odběr a tedy v souladu s §33 a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pokutován,
- b) jakoukoliv manipulaci se zařízením v naší správě mohou provádět jen pracovníci naší divize, dodavatel pouze tehdy, pokud má náš předchozí písemný souhlas, jinak bude tato manipulace klasifikována jako neoprávněná a tedy v souladu s §33 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pokutována,

Po dokončení stavby investor předloží dokumentaci k převzetí do provozu dle technických standardů VAS:

1. Jedno pare dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb (především situace, podélné profily, kladečské schéma).
2. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla: tlaková zkouška vodovodního potrubí, doklad o provedené desinfekci vodovodního potrubí, krácený rozbor pitné vody, kontrola ovladatelnosti armatur, kontrola funkčnosti identifikačního vodiče.
3. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vypracované podle *Technologického předpisu pro zaměřování a zpracování geodetické dokumentace*. Technologický předpis si vyžádá geodetická firma u p. Krejčara, tel.: +420 568 899 160.
4. Provozní řád, pokud provozovatel nerozhodne jinak.

Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců od data vydání.

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
-12-



Ing. Jarmila Kašková

vedoucí technického útvaru divize Třebíč