



TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.  
Barbora Janků  
Nemocniční 1852/53  
787 01 Šumperk

ve Vyškově 12. 8. 2020

## VĚC: Stanovisko QUANTUM, a.s. Vyškov

**Název stavby:** „II/401, m III/36063. III/36066 Lipník, úprava křižovatky“

**Místo stavby:** k.ú. Lipník u Hrotovic, p.č. 46; 48; 55/2; 58; 331/1; 332/4; 332/5; 342/4; 342/9; 342/11; 342/13; 343/2; 343/8; 345/2; 680/2; 680/16; 680/17; 680/18; 680/23; 691; 697/82; 708/1; 708/4; 710; 739; 764

**Investor:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

**Čj/zn/č.evid.:** 344/JF/2020

Výše uvedenou stavbou **bude dotčeno** naše plynárenské zařízení. S provedením stavby *souhlasíme* za těchto podmínek:

1. Výše uvedenou stavbou **bude dotčen stávající STL plynovod IPE dn 63.**  
**V bezprostřední blízkosti křižovatky jsou vedeny plynovody dn 63, stavba bude probíhat v ochranném pásmu těchto plynovodů.**
2. ~~Křížení a souběh kabelového vedení, vodovodního a kanalizačního potrubí, staveb s plynárenskými~~  
**sítěmi musí být v souladu s ČSN 736005 tab. 1 a 2.** Budované stavby, šachty, stožáry a sloupky oplocení musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou vzdálenost dle ČSN 736005. Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korytka. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1m na obě strany plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhuštěná vrstva písku min. 0,1m.
3. **Výkop v ochranném pásmu 1m od plynárenského zařízení provádějte pouze ručně.**
4. **V případě provádění protlaku, který kříží plynovod, požadujeme odhalení části plynovodu, aby protlakem nedošlo k jeho poškození.**
5. **Před zahájením prací požádejte SIGETY & ŠÁRKA, s.r.o. pana Šárku, tel. kancelář: 607 593 936, tel.: 602 581 638 E-mail: [info@sigetysarka.cz](mailto:info@sigetysarka.cz) o přesné vytýčení plynárenských zařízení, po jednotlivých částech stavby.** Úhrada za vytýčení v hotovosti na místě samém.
6. **Obnažené plynárenské zařízení zajistíte po dobu stavby před poškozením.** Poškození našeho zařízení bude kvalifikováno jako porušení zákona č. 458/2000Sb.
7. **Před provedením záhozu plynárenského zařízení přizvete pracovníka SIGETY & ŠÁRKA, s.r.o. k provedení kontroly neporušenosti plynovodu a to po jednotlivých částech stavby.**





8. Dodržení podmínek bude ověřeno při kolaudačním řízení, ke kterému žádáme být přizváni

Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s činností v ochranném pásmu plynovodu.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci předloženou firmě QUANTUM, a.s. a pro rozsah prací v ní uvedených. Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím dvou kalendářních let od jeho vydání.

S pozdravem;

Ing. Jiří Fischer  
za QUANTUM, a.s.

