



ŘEZ A - A

## LEGENDA POUŽITÉHO ZNAČENÍ

- Vodorovné jímací vedení AlMgSi 8mm na podpěrách vedení falc, nerez pro vodiče Rd 8 mm.
- <sup>2</sup> Jímací tyč 2m na fasádu z venkovní strany atky komplet vč.připojovacích svorek a ukotvení
- 1 Univerzální svorka MV pro vodiče Rd 8-10 mm. Svorka umožňuje křížové, paralelní a sousedé spojení vodičů.
- 2 Okapová svorka pro vodiče Rd 8-10 mm.

## POZNÁMKA

NA STŘEŠE INSTALOVAT NOVÉ OKRUŽNÍ JÍMACÍ VEDENÍ, UCHYCENÉ NA OPLECHOVÁNÍ ATIKY. K VEDENÍ PŘIPOJENY 4 JÍMAČE 2m PRO OCHRANU FVE PANELŮ (ODDÁLENÝ HROMOSVOD).

IZOLAČNÍ VZDÁLENOST DLE ČSN EN 62 305 VE VZDUCHU MIN.0,3m, V CIHLE 0,6m. KONSTRUKCI FV PANELŮ NUTNO INSTALOVAT V TÉTO BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI OD HROMOSVODNÉ SOUSTAVY (VČ.OPLECHOVÁNÍ ATIKY)!

NA NOSNÉ KONSTRUKCI FVE PANELŮ NUTNO PROVÉST BEZPOTENCIÁLOVÉ POSPOJENÍ, PŘIPOJIT K HOP MIMO VEDENÍ HROMOSVODU. NUTNO DODRŽET BEZPEČNOU IZOLAČNÍ VZDÁLENOST!

Zodpovědný projektant : Číslo autorizace : 			