

Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě

Odbor majetkový

Žižkova 1882/57

587 33 Jihlava

Vaše žádost ze dne, značka:
20.03.2022

Naše značka:
114220009

Vyřizuje:
Jan Bruna

dne:
21.03.2022

Věc: SŠ stavební Třebíč - Dílna odborného výcviku

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Třebíč, Kubišova 1214/9

Stavebník: Kraj Vysočina

Projektant: C.U.B.E.s.r.o., Třebíč

Č. zakázky:

Datum: 21.3.2022

Předmětem předložené dokumentace je novostavba dílny odborného výcviku, která je určena pro praktickou výuku profesních oborů zedník a montér suchých staveb a dále praxi studijního oboru stavebnictví - zdravotně technické instalace. V hale je navrženo 7 samostatných stavebně neoddělených pracovišť.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky: Do objektu bude proveden bezbarierový přístup. V sociálním zařízení bude provedeno bezbarierové WC pro ZP dle požadavků vyhlášky 398/2009 Sb. Na parkovišti bude 1 vyhrazené parkovací stání pro ZP.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z. 1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

Jan Bruna, odborný konzultant

Adr. střediska: Masarykovo nám. 10, 58601 Jihlava
736631808, honza.beruna@gmail.com

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ,
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍ STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT