



Rozvodná souprava: 3NPE stř. 230/400V, 50Hz, TN-C
Instalovaný příkon: 17,76 kW
Soudobý příkon: 17,76 kW
Ochrana před nebezpečným dotykem: samočinným odpojením vadné části
zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 nadproudovým příkrem

48 ks FV panelů JinkoSolar 370Wp
připojených na 2x střídač Goodwe ET plus 10kW

11.1
1756 x 1039 x 30 mm



VYPRACOVAL:	TECH. POSOUDIL:	ZODP. PROJEKTANT:	 Ing. Vojtěch Lipovský Přelouka 13, 512 00 Brno IČ: 633 850 11 +420 777 82846 lipov@volny.cz	
Ing.Lipovský	Ing. Lipovský	Ing.Lipovský		
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava			FORMÁT:	6x A4
OBJEDNATEL: Střední škola stavební Třebíč, Kubišova 1214/9, 674 01 Třebíč			DATUM:	10/2021
NÁZEV AKCE: SŠ stavební Třebíč – Dílna odborného výcviku			STUPEŇ:	DSP
D.1.4f FVE SŠS Třebíč 17,76kW/3f			Č.ZAKÁZKY:	21-11-12
OBSAH VÝKRESU: Rozložení panelů a stringování			MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU: D.1.4f 22