

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY,

příspěvková organizace

JIHlava, KOSOVSká 16 – PSČ 586 01

Korespondenční adresa:

Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč

TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 53
787 01 Šumperk

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
Neuvedeno/ 11.7.2019

NAŠE ZNAČKA
TSÚ/No/010841/2019

VYŘIZUJE
Novotná Alena

TELEFON
568839842

mobil: 737719895

e-mail: novotna.a@ksusv.cz

TŘEBÍČ
2019-07-25

Stanovisko k PD akce „II/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky“ pro sloučené územní a stavební řízení

Na základě Vaší žádosti o vyjádření, která nám byla doručena dne 18.7.2019, Vám sdělujeme následující:

Uvedená projektová dokumentace řeší stavební úpravu stávající křižovatky.

000 Objekty přípravy staveniště – Investor KSÚSV

- SO 011 Příprava staveniště – vozovka – komunikace hlavní – III/36066 a II/401
- SO 012 Příprava staveniště – vozovka – komunikace vedlejší – II/401
- SO 013 Příprava staveniště – vozovka – komunikace vedlejší – III/36063 (Hrotovice)
- SO 014 Příprava staveniště – vozovka – komunikace vedlejší – III/36063 (Klučov)
- SO 015 Příprava staveniště – vozovka – autobusové nástupiště
- SO 016 Příprava staveniště – vozovka – odstranění dopravního

000 Objekty přípravy staveniště – Investor obec Lipník

- SO 021 Příprava staveniště – chodník – komunikace hlavní – III/36066 a II/401
- SO 022 Příprava staveniště – chodník – komunikace vedlejší – II/401
- SO 023 Příprava staveniště – chodník – komunikace vedlejší – III/36063 (Hrotovice)
- SO 024 Příprava staveniště – chodník – komunikace vedlejší – III/36063 (Klučov)
- SO 025 Příprava staveniště – chodník – autobusové nástupiště
- SO 026 Příprava staveniště – chodník – místní komunikace ke hřišti – vozovka
- SO 027 Příprava staveniště – chodník – místní komunikace ke hřišti – chodník

100 Objekty pozemních komunikací – Investor KSÚSV

- SO 111 Vozovka - komunikace hlavní – III/36066 a II/401
- SO 112 Vozovka – komunikace vedlejší – II/401
- SO 113 Vozovka – komunikace vedlejší – III/36063 (Hrotovice)
- SO 114 Vozovka – komunikace vedlejší – III/36063 (Klučov)
- SO 115 Vozovka – autobusové nástupiště
- SO 116 Vozovka – dopravní značení - svislé
- SO 117 Vozovka – dopravní značení – vodorovné
- SO 118 Záchytné zařízení

Telefon
568 839 811

Bankovní spojení
18330681/0100

IČO/DIČ
00090450
CZ00090450

Fax
568 839 812

Email
sekretariat@sus.cz

100 Objekty pozemních komunikací – Investor obec Lipník

- SO 121 Chodník – komunikace hlavní – III/36066 a II/401
- SO 122 Chodník – komunikace vedlejší – II/401
- SO 123 Chodník – komunikace vedlejší – III/36063 (Hrotovice)
- SO 124 Chodník – komunikace vedlejší – III/36063 (Klučov)
- SO 125 Chodník – autobusové nástupiště
- SO 126 Vozovka – místní komunikace ke hřišti
- SO 127 Chodník – místní komunikace ke hřišti

300 Vodohospodářské objekty (je součástí komunikace)

- SO 301 Přeložka vodovodu
- SO 302 Dešťová kanalizace
- SO 303 Oprava zatrubnění

400 Elektro a sdělovací objekty - Investor obec Lipník

- SO 401 Úprava vedení CETIN
- SO 402 Veřejné osvětlení

800 Objekty úpravy území

- SO 801 Vegetační úpravy (KSÚSV)
- SO 802 Vegetační úpravy (obec Lipník)

Silnice II/401 – komunikace hlavní

Konstrukční vrstvy:

- ACO 11 40mm
- Spojovací nátěr
- ACP 16 70mm
- Infiltrační postřik
- ŠD fr. 0/32 150mm
- ŠD fr. 0/63 150mm

Silnice III/36066 – komunikace hlavní

Šířka vozovky 5,8 – 7,0m po pravé straně bude zřízen chodník

Konstrukční vrstvy:

- ACO 11 40mm
- Spojovací nátěr
- ACP 16 70mm
- Infiltrační postřik
- ŠD fr. 0/32 150mm
- ŠD fr. 0/63 150mm

Silnice II/401 – východní část - komunikace vedlejší

Šířka vozovky 7,0m, zřízení přechodu a odsazeného chodníku od vozovky

Konstrukční vrstvy:

- ACO 11 40mm
- Spojovací nátěr
- ACP 16 70mm
- Infiltrační postřik
- ŠD fr. 0/32 150mm

Silnice III/36063 – komunikace vedlejší

Jižní část šířka vozovky 6,5m s oboustrannými chodníky

Severní část šířka vozovky 6,0 – 8,0m s jednostranným chodníkem

Konstrukční vrstvy:

ACO 11 40mm

Spojovací nátěr

ACP 16 70mm

Infiltrační postřik

ŠD fr. 0/32 150mm

ŠD fr. 0/63 150mm

Autobusové nástupiště

Vozovka bude zúžena na 6,0m a zjednosměrněna

Místní komunikace ke hřišti

Šířka vozovky 4,5m

Veřejné osvětlení

Podél hlavní komunikace bude v místě přechodu pro chodce zřízeno VO.

Ovodnění komunikace

Plán bude odvodněna pomocí trativodů, vozovka pomocí nově navržených uličních vpustí.

Platnost našeho stanoviska je 24 měsíců ode dne vydání.

Ve fázi přípravy projektové dokumentace se KSÚSV, p.o. TSO Třebíč neměla možnost vyjádřit. Proto požadujeme u silnice III/36063 směr Klučov – Třebíč prodloužit opravu silnice na celou délku hráze.

S pozdravem

Technická správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kovčova 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Třebíč, tel.: 568 839 811
Internet: 1122, 674 82 Třebíč

Ing. Alena Strnadová
vedoucí oddělení technicko-správního