

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace III.

Číslo jednací: 79259/2022

Název veřejné zakázky:	„Transformace Domova Háj IV. – Výstavba ambulantních služeb denních aktivit“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Bc. Ivana Nestrojilová – ve věcech zadávacího řízení Martin Kocmánek – ve věcech technických
Telefon	+420 564 602 417, +420 564 602 214
E-mail:	nestrojilova.i@kr-vysocina.cz ; kocmanek.m@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje na základě písemných dotazů dodavatelů ze dne 14. 9. 2022 následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

OBJEKT SO 05 – venkovní a sadové úpravy – pozemek investora – pol. č. 22 a 23 „Zřízení a odstranění jednostranného bednění základ zdí“ – u těchto položek je měrná jednotka uváděna za m², ale výpočet položek je v m³. Žádáme o úpravu výpočtu (výměry).

Odpověď:

Chyba byla opravena a zpracována do aktualizovaného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 21. 9. 2022.

Dotaz č. 2:

OBJEKT SO 05 – venkovní a sadové úpravy – pozemek investora – pol. č. 47 „Systém podhrabových desek“ – množství položky uvádí výměru 1,0m – oplocení je však v délce 125,30m. Žádáme o kontrolu výměry položky.

Odpověď:

Chyba byla opravena a zpracována do aktualizovaného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 21. 9. 2022.

Dotaz č. 3:

OBJEKT SO 05 – venkovní a sadové úpravy – pozemek investora – pol. č. 48 „Vyvýšené záhony dřevěné“ – měrná jednotka této položky je v m, neměla by tato jednotka být KUS nebo soubor? Žádáme o kontrolu.

Odpověď:

Chyba byla opravena a zpracována do aktualizovaného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 21. 9. 2022.

Dotaz č. 4:

OBJEKT SO 02.1 – Sklad zahradního nářadí – stavební část – pol. č. 16 „Dlažba plošná betonová rozměr 500*500*50mm“ – v projektové dokumentaci výkres č. 110 sklad zahradního nářadí skladba podlahy A1 - je tato dlažba udávána v rozměru 600*600*50mm. Jaký rozměr dlažby máme v nabídce ocenit?

Odpověď:

Dodavatel ocení dlažbu v rozměru 600x600x500mm.

Dotaz č. 5:

OBJEKT SO 01.5 – Silnoproud – žádáme zadavatele o doplnění výpočtu osvětlení

Odpověď:

Zadavatel vložil do E-ZAK chybějící dokument pro výpočet osvětlení pod názvem „GJ vypocet osvetleni.pdf“.

Dotaz č. 6:

OBJEKT SO 05 – venkovní a sadové úpravy – pozemek investora – pol. č. 43 „Oplocení“ bude tvořit svařovaná síť s obdélníkovými oky. Sloupky, plotová pole v délce cca 2,5m, výška oplocení 1,8m + podhrabové desky, průměr drátu 4-5mm. Barva oplocení antracit. Mezi sloupky osazena systémová podhrabová deska – u této položky je uváděn průměr drátu 4-5mm, tyto svařované sítě v rolích se ale nabízejí pouze do tl. 3mm drátu. V požadované tl. 4-5mm by se jednalo o svařované plotové panely. Jaký druh oplocení máme tedy ocenit?

Odpověď:

Druhem oplocení budou svařované plotové panely s průměrem drátu 4-5mm.

Chyba byla opravena a zpracována do aktualizovaného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 21. 9. 2022

Dotaz č. 7:

OBJEKT SO 01.01 stavební část – je součástí rozpočtu hlavního objektu systém generálního klíče? Tento systém nemá ve výkaze svojí položku. Má se cena za tento systém rozpustit do jednotlivých položek dveřních výplní?

Odpověď:

Systém generálního klíče dodavatel rozpustí do jednotlivých položek dveřních výplní.

Dotaz č. 8:

OBJEKT SO 05 – venkovní a sadové úpravy – pozemek investora – položka č. 37 „Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl.80 mm skupiny C pl.do 300 m²“ – domníváme se, že výpočet výměry této položky je chybný. Ve výpočtu této položky se odečítají z této položky i plochy zámkové dlažby, které spadají do objektu SO 05.1 položka č.12 (výměra (81,07m²), které by se v této položce neměli vůbec uvažovat. Dle nás je správná výměra pro tuto položku 137,7m² (parkovací stání + nájezd)

Odpověď:

Položka byla překontrolována a opravena, správná výměra činí 83,53 m². S touto položkou byla opravena i položka č. 34 – podkladní vrstva. Vše zpracováno do aktualizovaného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 21. 9. 2022.

Dotaz č. 9:

Chtěli bychom Vás poprosit o celkovou výšku oplocení včetně podhrabových desek + výšku bran. Dále se nám u položky č. 47 v tomto samém oddíle nezdá množství.

Odpověď:

Celková výška oplocení je 2 m (1,8 m pletivo + 0,2 m podhrabové desky).

Množství u položky č. 47 bylo opraveno a zpracováno do aktualizovaného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 21. 9. 2022.

Zadavatel vložil do elektronického nástroje E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace aktualizovaný soubor „Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 21. 9. 2022“, který plně nahrazuje soubor původní a jeho použití při ocenění nabídky je pro dodavatele závazné.

Dále byl do E-ZAK vložen chybějící dokument „GJ_vypocet_osvetleni.pdf“.

Tímto vysvětlením zároveň dochází k doplnění zadávací dokumentace, proto zadavatel posoudil povahu tohoto doplnění a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 10. zadávacích podmínek do 5. 10. 2022 do 10:00 hod.

Vysvětlení je zveřejněno na profilu zadavatele.

V Jihlavě dne 21. 9. 2022

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina