

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace V.

Číslo jednací: 81923/2022

Název veřejné zakázky:	„Transformace Domova Háj IV. – Výstavba ambulantních služeb denních aktivit“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Bc. Ivana Nestrojilová – ve věcech zadávacího řízení Martin Kocmánek – ve věcech technických
Telefon	+420 564 602 417, +420 564 602 214
E-mail:	nestrojilova.i@kr-vysocina.cz ; kocmanek.m@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje na základě písemných dotazů dodavatele ze dne 26. 9. 2022 následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

OBJEKT SO 01 – stavební část – pol. č. 148 „52/L, 52/P zárubeň jednokřídlá ocelová pro zděnou stěnu tl 150mm rozměru 900/1970 mm, pro bezfalcové dveře“ – u této položky je ve výkaze výměr specifikace tl stěny pro zárubeň 150mm, ale dle stavebního půdorysu a výpisu prvků se jedná o zárubně šíře 300mm. Jakou šíři zárubní máme ocenit?

Odpověď:

Dodavatel ocení zárubně do stěny tloušťky 300mm dle stavebního půdorysu a výpisu prvků.

Dotaz č. 2:

OBJEKT SO 01 – stavební část – pol. č. 311, 312, 313 Dodávka a montáž slunolamů – dle specifikace prvků mají být tyto slunolamy zaskleny sklem, můžeme u těchto slunolamů kalkulovat zasklení těchto slunolamů polykarbonátovými deskami stejné tloušťky?

Odpověď:

Dodavatel ocení u slunolamů sklo, polykarbonát není zadavatelem akceptován.

Dotaz č. 3:

OBJEKT SO 01 – stavební část – pol.č. 290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300, 301,302,303,304,305 – u všech těchto hliníkových výplní je ve výkrese č. 132 tabulky PSV objekt SO 01

(výpis hliníkových výrobků) stanovena minimální požadovaná hodnota prostupu tepla celého okna $U_w = 0,85 \text{ W m}^2\text{K}$ – tento parametr však nejsou dodavatelé AL výplní jako celek schopni dodržet. Žádáme u určení nové hodnoty tohoto parametru.

Odpověď:

Zadavatel u těchto prvků upravil popis stavební hloubky rámu na "min. 90mm". Dodavatel může užít větší stavební hloubku profilů tak, aby bylo dosaženo požadovaného U_w (pro celou výplň). Parametr U_w u posuvných stěn byl upraven na $1,10 \text{ W m}^2\text{K}$. Veškeré změny viz aktualizovaný výkres č. 132 tabulky PSV - objekt SO 01.

Do elektronického nástroje E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace byl vložen aktualizovaný výkres č. 132 tabulky PSV – objekt SO 01.

Tímto vysvětlením zároveň dochází k doplnění zadávací dokumentace, proto zadavatel posoudil povahu tohoto doplnění a **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** uvedenou v bodě 10. zadávacích podmínek **do 7. 10. 2022 do 10:00 hod.**

Vysvětlení je zveřejněno na profilu zadavatele.

V Jihlavě dne 26. 9. 2022

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina