

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 34619/2015

Vyřizuje/telefon
Ing. Hamáček
564 602 387

V Jihlavě dne
18. 5. 2015

Veřejná zakázka: II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
Dodatečné informace č. 1

Vážení,

sdělujeme Vám, že zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749 poskytuje dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky. Dodatečná informace je poskytována na základě ust. § 49 odst. 2), 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dotaz č. 1.

SO 100.5 Úsek 5 Kalhov - Krasoňov

- Dle TZ bude v km 3,715 kompletně rekonstruován propustek délky 11m. Ve VV je ale počítáno s délkou propustku pouze 8 m. Prosím o vysvětlení tohoto rozporu.
- Dále budou dle TZ u propustků v km 0,604 a 2,759 zřízena nová čela, ale ve VV není položka, která by toto řešila. Prosím tedy o její doplnění.

Odpověď na dotaz č. 1

- ve VV byla opravena délka chybná délka 8m - správně je 11m propustku v km 3,715
- ve VV byla doplněna chybějící čela kompletně rekonstruovaných propustků

Dotaz č. 2.

SO 100.6 Úsek 6 Krasoňov - Humpolec

- Ve VV není započítána vrstva ACP 16 S tl. 50 mm, která by měla být znovu položena po lokální sanaci ložní vrstvy vozovky. Prosím o její doplnění.

Odpověď na dotaz č. 2

- ve VV byla doplněna vrstva ACL 16S v ploše lokálních sanací.

Zadavatel jako přílohu této dodatečné informace poskytuje opravený výkaz výměr zahrnující všechny výše uvedené změny. Uchazeči při podání nabídek závazně použijí tento opravený výkaz výměr.

Ing. Pavel Hamáček
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství