



TYP PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ  
KRYTÍ: IP40 / IP20  
ROZMĚRY: 840x2250x500mm

# STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ 3-RG+2PP

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN~50HZ, 230/400V/TN–C–S; 2P+PE~50HZ, 230V/IT (ZIS). ELEKTRICKÁ  
INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2000–7–710. OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM  
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3.  
V OBJEKTU PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000–5–54 ed.3

Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný  
standart a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

|       |       |            |        |                      |          |
|-------|-------|------------|--------|----------------------|----------|
|       |       |            |        |                      |          |
|       |       |            |        |                      |          |
| ČÍSLO | DATUM | POPIS ZMĚN | NAVRHL | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | SCHVÁLIL |

|  |                |  |                  |   |                   |              |
|--|----------------|--|------------------|---|-------------------|--------------|
| OBJEDNATEL<br>NEMOCNICE HAVL. BROD<br>Příspěvková organizace<br>Husova 2624<br>Havlíčkův Brod 580 01       |                | ZPRACOVATEL ČÁSTI<br>Ing. Tomáš Marek<br>Nerudova 960<br>Humpolec 396 01 |                  | ZPRACOVATEL<br>Ing. Petr Salivar<br>Konečná 3456<br>Havlíčkův Brod 580 01<br>IČ: 01465431 tel: 732 155 211<br>e-mail:salivar.petr@seznam.cz |                   | AUTORIZOVÁNO |
| STAVEBNÍ ÚŘAD  | HAVLÍČKŮV BROD | NAVRHL   | ING. TOMÁŠ MAREK | ODP. PROJEKTANT   | ING. PETR SALIVAR |              |
| KRAJ   | VYSOČINA       | VYPRACOVAL   | ING. TOMÁŠ MAREK | AUTORIZOVAL   | ING. MILAN VACEK  |              |
| AKCE NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD -<br>STAVEBNÍ ÚPRAVY 5.N.P. OBJEKTU SO 03<br>PRO POSKYTOVÁNÍ INTENZIVNÍ PÉČE |                |  |                  | FORMÁT  | 2 x A4            |              |
| OBJEKT SO 03 (GYNEKOLOGIE)   |                |  |                  | KÓTOVÁNO  | mm                | ČÍSLO PARÉ   |
| ČÁST 1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB  |                |  |                  | STUPEŇ  | DSP a DPS         |              |
| 1.4.3. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY  |                |  |                  | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO   | 2022 / 04         |              |
|  |                |  |                  | DATUM   | 06 / 2022         |              |

|                           |         |               |        |
|---------------------------|---------|---------------|--------|
| OBSAH                     | MĚŘITKO | ČÍSLO VÝKRESU | REVIZE |
| ÚPRAVA ROZVADĚČE 3-RG+2PP | -       | 1.4.3.2.07    |        |