



**POZNÁMKA**

- UMÍSTĚNÍ ZÁSUVK PRO VRATA vcca 1000mm
- UMÍSTĚNÍ NÁSTĚNNÝCH SVÍTIDEL VO - vcca 3500 - 5000 mm
- ROZVODY BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY-J NA POVRCHU V PLASTOVÝCH LÍSTÁCH

**LEGENDA SVÍTIDEL**

Označení	Název	Krytí	Zdroj	Vzor
A	Venkovní svítidlo na fasádu s výložníkem	IP65	LED, 44W, 3800lm, Ra80, 4000K	

**LEGENDA**

- SVĚTELNÉ ROZVODY
- - - ZÁSUVKOVÉ A TECHNOLOGICKÉ ROZVODY
- HLAVNÍ, SPOLEČNÁ TRASA
- SOUMRAKOVÉ ČIDLO
- ZÁSUVKA 230V IP44
- ROZVADĚČ

**LEGENDA MÍSTNOSTÍ**

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA	PODLAŽÍ	OZN.	OPRAVA	POVRCHU	POZNÁMKA
101	GARAŽ	168.50	BET.MAZANINA				
102	DILNA	132.10	BET.MAZANINA				
103	NABÍJENÍ BATERII	4.20	BET.MAZANINA				
104	DILNA	55.10	BET.MAZANINA				
105	CHODBA	5.20	KER.DLAŽBA	KER.	SOKL	V 150 MM	
106	PŘEDSÍŇ WC	5.10	KER.DLAŽBA	KER.	OBKLAD	V=2000MM	
107	WC	1.20	KER.DLAŽBA	KER.	OBKLAD	V=2000MM	
108	SUŠARNA OBLUV	1.20	KER.DLAŽBA	KER.	OBKLAD	V=2000MM	
109	SPRCHA	1.50	KER.DLAŽBA	KER.	OBKLAD	V=2000MM	
110	DENNÍ MÍSTNOST	31.50	KER.DLAŽBA	KER.	SOKL	V 150 MM	

Ochrana PND: automatickým odpojením od zdroje  
Proudová soustava: TN-C-S, 3+PEN, 3+N+PE

Autorizoval : Ing. Zbyněk Pecina, Projektování, zařízení, Půgnerova 8, 585 01 Jihlava, Č. OKAT 1400048	Bc. Adam Novák Projektování a1, zařízení Cejle 158, Bolešov mobil: 732 498 049 mail: novakadamc@gmail.com
Alka : <b>REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV - STŘEDISKO VELKÁ BÍTEŠ SO 02 - GARÁŽE A DÍLNY UDRŽBY</b>	Datum: leden 2021
Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodu	Formát: 8 x A4
Investor: KSÚSV, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122/16, Jihlava	Číslo zakázky: 4522020
Výkres : <b>SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE</b>	Mřítko: 1:50
Kopie č.:	Výkres č.: <b>1</b>