

Vysvětlení a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	„SPŠ a SOU Pelhřimov - objekt dílen Kamenice nad Lipou - úspora energie“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš
Telefon, fax:	+420 564 602 588
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatele ze dne 4. 11. 2022 následující vysvětlení a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz 1:

Prosím o vysvětlení zadávací dokumentace u vnitřních dveří objekt 01-1 Architektonicko-stavební řešení položky číslo 251 až 253 dveře jednokřídlé povrch laminátový plné 600/700/800x1970-2100mm (24 ks). V tabulkách PSV jsou u vnitřních dveří uvedeny možnosti výplně buď DDT nebo voštiny (která možnost platí), u větrací mřížky ve dveřích není uvedena její velikost.

Odpověď:

U vnitřních dveří bude výplň DDT. Mřížky ve dveřích budou kovové oboustranné velikosti 475x80mm Zadavatel tedy v tomto duchu aktualizoval tabulku PSV.

Dotaz 2:

U objektu IO-01 Zpevněné plochy je u položky číslo 11 - Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m³ chybně vypočteno množství 9,45 m³, správný výpočet je 378 *0,25 = 94,5 m³ prosím o opravu VV.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a jde skutečně o chybu. Soupis prací, dodávek a služeb opraven.

Tímto vysvětlením dochází zároveň ke změně zadávacích podmínek, proto zadavatel posoudil povahu tohoto doplnění. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemá dle zadavatele výraznější časový dopad na tvorbu nabídky dodavatele, ponechává

zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek, tj. **do 6. 12. 2022 do 10:00 hod.**

Zároveň v souvislosti s úpravou zadávacích podmínek uveřejní upravené znění Přílohy č. 2 zadávacích podmínek - textová a výkresová část projektové dokumentace pod názvem „SPŠ a SOU Pelhřimov - objekt dílen Kamenice nad Lipou - úspora energie“ a Přílohy č. 3 zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace pod názvem „SPŠ a SOU Pelhřimov - objekt dílen Kamenice nad Lipou - úspora energie“.

V Jihlavě dne

7.11. 2022



.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina